浄水

令和8年度　水 質 検 査 結 果 集 計 表

上 水 道 （ 笠 田 ）

NO	実施項目 51	30	29	11	検査項目	基準値	令和8年4月 笠田小学校	令和8年5月 笠田小学校	令和8年6月 笠田小学校	令和8年7月 笠田小学校	令和8年8月 笠田小学校	令和8年9月 笠田小学校	令和8年10月 笠田小学校	令和8年11月 笠田小学校	令和8年12月 笠田小学校	令和9年1月 笠田小学校	令和8年2月 笠田小学校	令和8年3月 笠田小学校
1	●	●	●	●	一般細菌	100個/mL以下	2											
2	●	●	●	●	大腸菌	検出されないこと	陰性											
3	●				カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下												
4	●				水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下												
5	●				セレン及びその化合物	0.01mg/L以下												
6	●				鉛及びその化合物	0.01mg/L以下												
7	●				ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下												
8	●	●	●		六価クロム化合物	0.02mg/L以下												
9	●	●	●		亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下												
10	●	●	●		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下												
11	●				硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下												
12	●				フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下												
13	●	●	●		ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下												
14	●				四塩化炭素	0.002mg/L以下												
15	●	●	●		1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下												
16	●				シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下												
17	●				ジクロロメタン	0.02mg/L以下												
18	●				テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下												
19	●				トリクロロエチレン	0.01mg/L以下												
20	●				ベンゼン	0.01mg/L以下												
21	●	●	●		塩素酸	0.6mg/L以下												
22	●	●	●		クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
23	●	●	●		クロロホルム	0.06mg/L以下												
24	●	●	●		ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
25	●	●	●		ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
26	●	●	●		臭素酸	0.01mg/L以下												
27	●	●	●		総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
28	●	●	●		トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
29	●	●	●		ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
30	●	●	●		ブロモホルム	0.09mg/L以下												
31	●	●	●		ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
32	●				亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下												
33	●	●	●		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下												
34	●				鉄及びその化合物	0.3mg/L以下												
34	●				銅及びその化合物	1.0mg/L以下												
34	●				ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下												
37	●	●			PFOS及びPFOA	0.00005mg/L 以下												
38	●				マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下												
39	●	●	●	●	塩化物イオン	200mg/L以下	11.0											
40	●				カルシウム，マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下												
41	●				蒸発残留物	500mg/L以下												
42	●				陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下												
43	●	●	●	●	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001 未満											
44	●	●	●	●	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001 未満											
45	●	●	●		非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下												
46	●				フェノール類	0.005mg/L以下												
47	●	●	●	●	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下	0.2											
48	●	●	●	●	pH値	5.8以上8.6以下	6.51											
49	●	●	●	●	味	異常でないこと	異常なし											
50	●	●	●	●	臭気	異常でないこと	異常なし											
51	●	●	●	●	色度	5度以下	1 未満											
52	●	●	●	●	濁度	2度以下	0.1 未満											

浄水

令和8年度　水 質 検 査 結 果 集 計 表

上 水 道 （ 妙 寺 ）

NO	実施項目 51	30	29	11	検査項目	基準値	令和8年4月 妙寺小学校	令和8年5月 妙寺小学校	令和8年6月 妙寺小学校	令和8年7月 妙寺小学校	令和8年8月 妙寺小学校	令和8年9月 妙寺小学校	令和8年10月 妙寺小学校	令和8年11月 妙寺小学校	令和8年12月 妙寺小学校	令和9年1月 妙寺小学校	令和9年2月 妙寺小学校	令和9年3月 妙寺小学校
1	●	●	●	●	一般細菌	100個/mL以下	0											
2	●	●	●	●	大腸菌	検出されないこと	陰性											
3	●				カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下												
4	●				水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下												
5	●				セレン及びその化合物	0.01mg/L以下												
6	●				鉛及びその化合物	0.01mg/L以下												
7	●				ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下												
8	●	●	●		六価クロム化合物	0.02mg/L以下												
9	●	●	●		亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下												
10	●	●	●		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下												
11	●				硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下												
12	●				フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下												
13	●	●	●		ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下												
14	●				四塩化炭素	0.002mg/L以下												
15	●	●	●		1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下												
16	●				シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下												
17	●				ジクロロメタン	0.02mg/L以下												
18	●				テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下												
19	●				トリクロロエチレン	0.01mg/L以下												
20	●				ベンゼン	0.01mg/L以下												
21	●	●	●		塩素酸	0.6mg/L以下												
22	●	●	●		クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
23	●	●	●		クロロホルム	0.06mg/L以下												
24	●	●	●		ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
25	●	●	●		ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
26	●	●	●		臭素酸	0.01mg/L以下												
27	●	●	●		総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
28	●	●	●		トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
29	●	●	●		ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
30	●	●	●		ブロモホルム	0.09mg/L以下												
31	●	●	●		ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
32	●				亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下												
33	●	●	●		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下												
34	●				鉄及びその化合物	0.3mg/L以下												
35	●				銅及びその化合物	1.0mg/L以下												
36	●				ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下												
37	●	●			PFOS及びPFOA	0.00005mg/L 以下												
38	●				マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下												
39	●	●	●	●	塩化物イオン	200mg/L以下	9.4											
40	●				カルシウム，マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下												
41	●				蒸発残留物	500mg/L以下												
42	●				陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下												
43	●	●	●	●	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001 未満											
44	●	●	●	●	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001 未満											
45	●	●	●		非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下												
46	●				フェノール類	0.005mg/L以下												
47	●	●	●	●	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下	0.2											
48	●	●	●	●	pH値	5.8以上8.6以下	6.80											
49	●	●	●	●	味	異常でないこと	異常なし											
50	●	●	●	●	臭気	異常でないこと	異常なし											
51	●	●	●	●	色度	5度以下	1 未満											
52	●	●	●	●	濁度	2度以下	0.1 未満											

浄水

令和8年度　水 質 検 査 結 果 集 計 表

簡 水（宮 本）

NO	実施項目				検査項目	基準値	令和８年４月	令和８年５月	令和８年６月	令和８年７月	令和８年８月	令和８年９月	令和８年10月	令和８年11月	令和８年12月	令和９年１月	令和９年２月	令和９年３月
	51	30	29	11			宮本集会所	宮本集会所	宮本集会所	宮本集会所	宮本集会所	宮本集会所	宮本集会所	宮本集会所	宮本集会所	宮本集会所	宮本集会所	宮本集会所
1	●	●	●	●	一般細菌	100個/mL以下	0											
2	●	●	●	●	大腸菌	検出されないこと	陰性											
3	●				カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下												
4	●				水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下												
5	●				セレン及びその化合物	0.01mg/L以下												
6	●				鉛及びその化合物	0.01mg/L以下												
7	●				ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下												
8	●	●	●		六価クロム化合物	0.02mg/L以下												
9	●	●	●		亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下												
10	●	●	●		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下												
11	●				硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下												
12	●				フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下												
13	●	●	●		ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下												
14	●				四塩化炭素	0.002mg/L以下												
15	●	●	●		1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下												
16	●				シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下												
17	●				ジクロロメタン	0.02mg/L以下												
18	●				テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下												
19	●				トリクロロエチレン	0.01mg/L以下												
20	●				ベンゼン	0.01mg/L以下												
21	●	●	●		塩素酸	0.6mg/L以下												
22	●	●	●		クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
23	●	●	●		クロロホルム	0.06mg/L以下												
24	●	●	●		ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
25	●	●	●		ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
26	●	●	●		臭素酸	0.01mg/L以下												
27	●	●	●		総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
28	●	●	●		トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
29	●	●	●		ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
30	●	●	●		ブロモホルム	0.09mg/L以下												
31	●	●	●		ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
32	●				亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下												
33	●	●	●		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下												
34	●				鉄及びその化合物	0.3mg/L以下												
35	●				銅及びその化合物	1.0mg/L以下												
36	●				ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下												
37	●	●			PFOS及びPFOA	0.00005mg/L 以下												
38	●				マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下												
39	●	●	●	●	塩化物イオン	200mg/L以下	4.6											
40	●				カルシウム，マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下												
41	●				蒸発残留物	500mg/L以下												
42	●				陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下												
43	●	●	●	●	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001 未満											
44	●	●	●	●	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001 未満											
45	●	●	●		非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下												
46	●				フェノール類	0.005mg/L以下												
47	●	●	●	●	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下	0.2											
48	●	●	●	●	pH値	5.8以上8.6以下	7.09											
49	●	●	●	●	味	異常でないこと	異常なし											
50	●	●	●	●	臭気	異常でないこと	異常なし											
51	●	●	●	●	色度	5度以下	1 未満											
52	●	●	●	●	濁度	2度以下	0.1 未満											

浄水

令和8年度　水 質 検 査 結 果 集 計 表

簡 水（星 山）

NO	実施項目 51	30	29	11	検査項目	基準値	令和8年4月 星山児童館	令和8年5月 星山児童館	令和8年6月 星山児童館	令和8年7月 星山児童館	令和8年8月 星山児童館	令和8年9月 星山児童館	令和8年10月 星山児童館	令和8年11月 星山児童館	令和8年12月 星山児童館	令和9年1月 星山児童館	令和9年2月 星山児童館	令和9年3月 星山児童館
1	●	●	●	●	一般細菌	100個/mL以下	0											
2	●	●	●	●	大腸菌	検出されないこと	陰性											
3	●				カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下												
4	●				水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下												
5	●				セレン及びその化合物	0.01mg/L以下												
6	●				鉛及びその化合物	0.01mg/L以下												
7	●				ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下												
8	●	●	●		六価クロム化合物	0.02mg/L以下												
9	●	●	●		亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下												
10	●	●	●		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下												
11	●				硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下												
12	●				フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下												
13	●	●	●		ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下												
14	●				四塩化炭素	0.002mg/L以下												
15	●	●	●		1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下												
16	●				シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下												
17	●				ジクロロメタン	0.02mg/L以下												
18	●				テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下												
19	●				トリクロロエチレン	0.01mg/L以下												
20	●				ベンゼン	0.01mg/L以下												
21	●	●	●		塩素酸	0.6mg/L以下												
22	●	●	●		クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
23	●	●	●		クロロホルム	0.06mg/L以下												
24	●	●	●		ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
25	●	●	●		ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
26	●	●	●		臭素酸	0.01mg/L以下												
27	●	●	●		総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
28	●	●	●		トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
29	●	●	●		ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
30	●	●	●		ブロモホルム	0.09mg/L以下												
31	●	●	●		ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
32	●				亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下												
33	●	●	●		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下												
34	●				鉄及びその化合物	0.3mg/L以下												
35	●				銅及びその化合物	1.0mg/L以下												
36	●				ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下												
37	●	●			PFOS及びPFOA	0.00005mg/L 以下												
38	●				マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下												
39	●	●	●	●	塩化物イオン	200mg/L以下	8.5											
40	●				カルシウム，マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下												
41	●				蒸発残留物	500mg/L以下												
42	●				陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下												
43	●	●	●	●	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001 未満											
44	●	●	●	●	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001 未満											
45	●	●	●		非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下												
46	●				フェノール類	0.005mg/L以下												
47	●	●	●	●	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下	0.3											
48	●	●	●	●	pH値	5.8以上8.6以下	8.09											
49	●	●	●	●	味	異常でないこと	異常なし											
50	●	●	●	●	臭気	異常でないこと	異常なし											
51	●	●	●	●	色度	5度以下	1 未満											
52	●	●	●	●	濁度	2度以下	0.1 未満											

浄水

令和8年度　水 質 検 査 結 果 集 計 表

簡 水（広 口）

NO	実施項目 51	30	29	11	検査項目	基準値	令和8年4月 四郷地域交流センター	令和8年5月 四郷地域交流センター	令和8年6月 四郷地域交流センター	令和8年7月 四郷地域交流センター	令和8年8月 四郷地域交流センター	令和8年9月 四郷地域交流センター	令和8年10月 四郷地域交流センター	令和8年11月 四郷公民館	令和8年12月 四郷地域交流センター	令和9年1月 四郷地域交流センター	令和9年2月 四郷地域交流センター	令和9年3月 四郷地域交流センター
1	●	●	●	●	一般細菌	100個/mL以下	2											
2	●	●	●	●	大腸菌	検出されないこと	陰性											
3	●				カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下												
4	●				水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下												
5	●				セレン及びその化合物	0.01mg/L以下												
6	●				鉛及びその化合物	0.01mg/L以下												
7	●				ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下												
8	●	●	●		六価クロム化合物	0.02mg/L以下												
9	●	●	●		亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下												
10	●	●	●		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下												
11	●				硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下												
12	●				フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下												
13	●	●	●		ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下												
14	●				四塩化炭素	0.002mg/L以下												
15	●	●	●		1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下												
16	●				シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下												
17	●				ジクロロメタン	0.02mg/L以下												
18	●				テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下												
19	●				トリクロロエチレン	0.01mg/L以下												
20	●				ベンゼン	0.01mg/L以下												
21	●	●	●		塩素酸	0.6mg/L以下												
22	●	●	●		クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
23	●	●	●		クロロホルム	0.06mg/L以下												
24	●	●	●		ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
25	●	●	●		ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
26	●	●	●		臭素酸	0.01mg/L以下												
27	●	●	●		総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
28	●	●	●		トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
29	●	●	●		ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
30	●	●	●		ブロモホルム	0.09mg/L以下												
31	●	●	●		ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
32	●				亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下												
33	●	●	●		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下												
34	●				鉄及びその化合物	0.3mg/L以下												
35	●				銅及びその化合物	1.0mg/L以下												
36	●				ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下												
37	●	●			PFOS及びPFOA	0.00005mg/L 以下												
38	●				マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下												
39	●	●	●	●	塩化物イオン	200mg/L以下	5.3											
40	●				カルシウム，マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下												
41	●				蒸発残留物	500mg/L以下												
42	●				陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下												
43	●	●	●	●	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001 未満											
44	●	●	●	●	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001 未満											
45	●	●	●		非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下												
46	●				フェノール類	0.005mg/L以下												
47	●	●	●	●	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.8											
48	●	●	●	●	pH値	5.8以上8.6以下	7.53											
49	●	●	●	●	味	異常でないこと	異常なし											
50	●	●	●	●	臭気	異常でないこと	異常なし											
51	●	●	●	●	色度	5度以下	1 未満											
52	●	●	●	●	濁度	2度以下	0.1 未満											

浄水

令和8年度　水 質 検 査 結 果 集 計 表

簡 水（渋 田）

NO	実施項目				検査項目	基準値	令和８年４月	令和８年５月	令和８年６月	令和８年７月	令和８年８月	令和８年９月	令和８年10月	令和８年11月	令和８年12月	令和９年１月	令和９年２月	令和９年３月
	51	30	29	11			渋田河南グラウンド	渋田河南グラウンド	渋田河南グラウンド	渋田河南グラウンド	渋田河南グラウンド	渋田河南グラウンド	渋田河南グラウンド	渋田河南グラウンド	渋田河南グラウンド	渋田河南グラウンド	渋田河南グラウンド	渋田河南グラウンド
1	●	●	●	●	一般細菌	100個/mL以下	0											
2	●	●	●	●	大腸菌	検出されないこと	陰性											
3	●				カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下												
4	●				水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下												
5	●				セレン及びその化合物	0.01mg/L以下												
6	●				鉛及びその化合物	0.01mg/L以下												
7	●				ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下												
8	●	●	●		六価クロム化合物	0.02mg/L以下												
9	●	●	●		亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下												
10	●	●	●		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下												
11	●				硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下												
12	●				フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下												
13	●	●	●		ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下												
14	●				四塩化炭素	0.002mg/L以下												
15	●	●	●		1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下												
16	●				シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下												
17	●				ジクロロメタン	0.02mg/L以下												
18	●				テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下												
19	●				トリクロロエチレン	0.01mg/L以下												
20	●				ベンゼン	0.01mg/L以下												
21	●	●	●		塩素酸	0.6mg/L以下												
22	●	●	●		クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
23	●	●	●		クロロホルム	0.06mg/L以下												
24	●	●	●		ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
25	●	●	●		ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
26	●	●	●		臭素酸	0.01mg/L以下												
27	●	●	●		総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
28	●	●	●		トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
29	●	●	●		ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
30	●	●	●		ブロモホルム	0.09mg/L以下												
31	●	●	●		ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
32	●				亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下												
33	●	●	●		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下												
34	●				鉄及びその化合物	0.3mg/L以下												
35	●				銅及びその化合物	1.0mg/L以下												
36	●				ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下												
37	●	●			PFOS及びPFOA	0.00005mg/L 以下												
38	●				マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下												
39	●	●	●	●	塩化物イオン	200mg/L以下	7.5											
40	●				カルシウム，マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下												
41	●				蒸発残留物	500mg/L以下												
42	●				陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下												
43	●	●	●	●	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001 未満											
44	●	●	●	●	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001 未満											
45	●	●	●		非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下												
46	●				フェノール類	0.005mg/L以下												
47	●	●	●	●	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下	0.3											
48	●	●	●	●	pH値	5.8以上8.6以下	6.96											
49	●	●	●	●	味	異常でないこと	異常なし											
50	●	●	●	●	臭気	異常でないこと	異常なし											
51	●	●	●	●	色度	5度以下	1 未満											
52	●	●	●	●	濁度	2度以下	0.1 未満											

浄水

令和8年度　水 質 検 査 結 果 集 計 表

簡 水（御 所）

NO	実施項目 51	30	29	11	検査項目	基準値	令和8年4月 四邑集会所	令和8年5月 四邑集会所	令和8年6月 四邑集会所	令和8年7月 四邑集会所	令和8年8月 四邑集会所	令和8年9月 四邑集会所	令和8年10月 四邑集会所	令和8年11月 四邑集会所	令和8年12月 四邑集会所	令和9年1月 四邑集会所	令和9年2月 四邑集会所	令和9年3月 四邑集会所
1	●	●	●	●	一般細菌	100個/mL以下	0											
2	●	●	●	●	大腸菌	検出されないこと	陰性											
3	●				カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下												
4	●				水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下												
5	●				セレン及びその化合物	0.01mg/L以下												
6	●				鉛及びその化合物	0.01mg/L以下												
7	●				ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下												
8	●	●	●		六価クロム化合物	0.02mg/L以下												
9	●	●	●		亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下												
10	●	●	●		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下												
11	●				硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下												
12	●				フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下												
13	●	●	●		ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下												
14	●				四塩化炭素	0.002mg/L以下												
15	●	●	●		1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下												
16	●				シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下												
17	●				ジクロロメタン	0.02mg/L以下												
18	●				テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下												
19	●				トリクロロエチレン	0.01mg/L以下												
20	●				ベンゼン	0.01mg/L以下												
21	●	●	●		塩素酸	0.6mg/L以下												
22	●	●	●		クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
23	●	●	●		クロロホルム	0.06mg/L以下												
24	●	●	●		ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
25	●	●	●		ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
26	●	●	●		臭素酸	0.01mg/L以下												
27	●	●	●		総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
28	●	●	●		トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
29	●	●	●		ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
30	●	●	●		ブロモホルム	0.09mg/L以下												
31	●	●	●		ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
32	●				亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下												
33	●	●	●		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下												
34	●				鉄及びその化合物	0.3mg/L以下												
35	●				銅及びその化合物	1.0mg/L以下												
36	●				ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下												
37	●	●			PFOS及びPFOA	0.00005mg/L 以下												
38	●				マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下												
39	●	●	●	●	塩化物イオン	200mg/L以下	6.9											
40	●				カルシウム，マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下												
41	●				蒸発残留物	500mg/L以下												
42	●				陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下												
43	●	●	●	●	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001 未満											
44	●	●	●	●	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001 未満											
45	●	●	●		非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下												
46	●				フェノール類	0.005mg/L以下												
47	●	●	●	●	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下	0.7											
48	●	●	●	●	pH値	5.8以上8.6以下	7.45											
49	●	●	●	●	味	異常でないこと	異常なし											
50	●	●	●	●	臭気	異常でないこと	異常なし											
51	●	●	●	●	色度	5度以下	1 未満											
52	●	●	●	●	濁度	2度以下	0.1 未満											

浄水

令和8年度　水 質 検 査 結 果 集 計 表

簡 水（天 野）

NO	実施項目				検査項目	基準値	令和８年４月	令和８年５月	令和８年６月	令和８年７月	令和８年８月	令和８年９月	令和８年10月	令和８年11月	令和８年12月	令和９年１月	令和９年２月	令和９年３月
	51	30	29	11			丹生都比売神社	丹生都比売神社	丹生都比売神社	丹生都比売神社	丹生都比売神社	丹生都比売神社	丹生都比売神社	丹生都比売神社	丹生都比売神社	丹生都比売神社	丹生都比売神社	丹生都比売神社
1	●	●	●	●	一般細菌	100個/mL以下	0											
2	●	●	●	●	大腸菌	検出されないこと	陰性											
3	●				カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下												
4	●				水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下												
5	●				セレン及びその化合物	0.01mg/L以下												
6	●				鉛及びその化合物	0.01mg/L以下												
7	●				ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下												
8	●	●	●		六価クロム化合物	0.02mg/L以下												
9	●	●	●		亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下												
10	●	●	●		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下												
11	●				硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下												
12	●				フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下												
13	●	●	●		ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下												
14	●				四塩化炭素	0.002mg/L以下												
15	●	●	●		1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下												
16	●				シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下												
17	●				ジクロロメタン	0.02mg/L以下												
18	●				テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下												
19	●				トリクロロエチレン	0.01mg/L以下												
20	●				ベンゼン	0.01mg/L以下												
21	●	●	●		塩素酸	0.6mg/L以下												
22	●	●	●		クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
23	●	●	●		クロロホルム	0.06mg/L以下												
24	●	●	●		ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
25	●	●	●		ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
26	●	●	●		臭素酸	0.01mg/L以下												
27	●	●	●		総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
28	●	●	●		トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
29	●	●	●		ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
30	●	●	●		ブロモホルム	0.09mg/L以下												
31	●	●	●		ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
32	●				亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下												
33	●	●	●		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下												
34	●				鉄及びその化合物	0.3mg/L以下												
35	●				銅及びその化合物	1.0mg/L以下												
36	●				ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下												
37	●	●			PFOS及びPFOA	0.00005mg/L 以下												
38	●				マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下												
39	●	●	●	●	塩化物イオン	200mg/L以下	6.7											
40	●				カルシウム，マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下												
41	●				蒸発残留物	500mg/L以下												
42	●				陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下												
43	●	●	●	●	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001 未満											
44	●	●	●	●	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001 未満											
45	●	●	●		非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下												
46	●				フェノール類	0.005mg/L以下												
47	●	●	●	●	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下	0.6											
48	●	●	●	●	pH値	5.8以上8.6以下	6.79											
49	●	●	●	●	味	異常でないこと	異常なし											
50	●	●	●	●	臭気	異常でないこと	異常なし											
51	●	●	●	●	色度	5度以下	1 未満											
52	●	●	●	●	濁度	2度以下	0.1 未満											

令和8年度　水 質 検 査 結 果 集 計 表

簡 水（新 城）

NO	実施項目 51	30	29	11	検査項目	基準値	令和8年4月 新城地域交流センター	令和8年5月 新城地域交流センター	令和8年6月 新城地域交流センター	令和8年7月 新城地域交流センター	令和8年8月 新城地域交流センター	令和8年9月 新城地域交流センター	令和8年10月 新城地域交流センター	令和8年11月 新城地域交流センター	令和8年12月 新城地域交流センター	令和9年1月 新城地域交流センター	令和9年2月 新城地域交流センター	令和9年3月 新城地域交流センター
1	●	●	●	●	一般細菌	100個/mL以下	0											
2	●	●	●	●	大腸菌	検出されないこと	陰性											
3	●				カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下												
4	●				水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下												
5	●				セレン及びその化合物	0.01mg/L以下												
6	●				鉛及びその化合物	0.01mg/L以下												
7	●				ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下												
8	●	●	●		六価クロム化合物	0.02mg/L以下												
9	●	●	●		亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下												
10	●	●	●		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下												
11	●				硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下												
12	●				フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下												
13	●	●	●		ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下												
14	●				四塩化炭素	0.002mg/L以下												
15	●	●	●		1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下												
16	●				シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下												
17	●				ジクロロメタン	0.02mg/L以下												
18	●				テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下												
19	●				トリクロロエチレン	0.01mg/L以下												
20	●				ベンゼン	0.01mg/L以下												
21	●	●	●		塩素酸	0.6mg/L以下												
22	●	●	●		クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
23	●	●	●		クロロホルム	0.06mg/L以下												
24	●	●	●		ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
25	●	●	●		ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
26	●	●	●		臭素酸	0.01mg/L以下												
27	●	●	●		総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
28	●	●	●		トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
29	●	●	●		ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
30	●	●	●		ブロモホルム	0.09mg/L以下												
31	●	●	●		ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
32	●				亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下												
33	●	●	●		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下												
34	●				鉄及びその化合物	0.3mg/L以下												
35	●				銅及びその化合物	1.0mg/L以下												
36	●				ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下												
37	●	●			PFOS及びPFOA	0.00005mg/L 以下												
38	●				マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下												
39	●	●	●	●	塩化物イオン	200mg/L以下	6.5											
40	●				カルシウム，マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下												
41	●				蒸発残留物	500mg/L以下												
42	●				陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下												
43	●	●	●	●	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001 未満											
44	●	●	●	●	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001 未満											
45	●	●	●		非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下												
46	●				フェノール類	0.005mg/L以下												
47	●	●	●	●	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下	0.5											
48	●	●	●	●	pH値	5.8以上8.6以下	7.46											
49	●	●	●	●	味	異常でないこと	異常なし											
50	●	●	●	●	臭気	異常でないこと	異常なし											
51	●	●	●	●	色度	5度以下	1 未満											
52	●	●	●	●	濁度	2度以下	0.1 未満											

浄水

令和8年度　水 質 検 査 結 果 集 計 表

簡　水（見好東部）

NO	実施項目 51	30	29	11	検査項目	基準値	令和8年4月 三谷公民館	令和8年5月 三谷公民館	令和8年6月 三谷公民館	令和8年7月 三谷公民館	令和8年8月 三谷公民館	令和8年9月 三谷公民館	令和8年10月 三谷公民館	令和8年11月 三谷公民館	令和8年12月 三谷公民館	令和9年1月 三谷公民館	令和9年2月 三谷公民館	令和9年3月 三谷公民館
1	●	●	●	●	一般細菌	100個/mL以下	0											
2	●	●	●	●	大腸菌	検出されないこと	陰性											
3	●				カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下												
4	●				水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下												
5	●				セレン及びその化合物	0.01mg/L以下												
6	●				鉛及びその化合物	0.01mg/L以下												
7	●				ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下												
8	●	●	●		六価クロム化合物	0.02mg/L以下												
9	●	●	●		亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下												
10	●	●	●		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下												
11	●				硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下												
12	●				フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下												
13	●	●	●		ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下												
14	●				四塩化炭素	0.002mg/L以下												
15	●	●	●		1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下												
16	●				シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下												
17	●				ジクロロメタン	0.02mg/L以下												
18	●				テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下												
19	●				トリクロロエチレン	0.01mg/L以下												
20	●				ベンゼン	0.01mg/L以下												
21	●	●	●		塩素酸	0.6mg/L以下												
22	●	●	●		クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
23	●	●	●		クロロホルム	0.06mg/L以下												
24	●	●	●		ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
25	●	●	●		ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
26	●	●	●		臭素酸	0.01mg/L以下												
27	●	●	●		総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
28	●	●	●		トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
29	●	●	●		ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
30	●	●	●		ブロモホルム	0.09mg/L以下												
31	●	●	●		ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
32	●				亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下												
33	●	●	●		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下												
34	●				鉄及びその化合物	0.3mg/L以下												
35	●				銅及びその化合物	1.0mg/L以下												
36	●				ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下												
37	●	●			PFOS及びPFOA	0.00005mg/L 以下												
38	●				マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下												
39	●	●	●	●	塩化物イオン	200mg/L以下	8.8											
40	●				カルシウム，マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下												
41	●				蒸発残留物	500mg/L以下												
42	●				陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下												
43	●	●	●	●	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001 未満											
44	●	●	●	●	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001 未満											
45	●	●	●		非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下												
46	●				フェノール類	0.005mg/L以下												
47	●	●	●	●	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下	0.3											
48	●	●	●	●	pH値	5.8以上8.6以下	6.92											
49	●	●	●	●	味	異常でないこと	異常なし											
50	●	●	●	●	臭気	異常でないこと	異常なし											
51	●	●	●	●	色度	5度以下	1 未満											
52	●	●	●	●	濁度	2度以下	0.1 未満											

浄水

令和8年度　水 質 検 査 結 果 集 計 表

簡　水（教良寺）

NO	実施項目 51	30	29	11	検査項目	基準値	令和8年4月 教良寺集会所	令和8年5月 教良寺集会所	令和8年6月 教良寺集会所	令和8年7月 教良寺集会所	令和8年8月 教良寺集会所	令和8年9月 教良寺集会所	令和8年10月 教良寺集会所	令和8年11月 教良寺集会所	令和8年12月 教良寺集会所	令和9年1月 教良寺集会所	令和9年2月 教良寺集会所	令和9年3月 教良寺集会所
1	●	●	●	●	一般細菌	100個/mL以下	1											
2	●	●	●	●	大腸菌	検出されないこと	陰性											
3	●				カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下												
4	●				水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下												
5	●				セレン及びその化合物	0.01mg/L以下												
6	●				鉛及びその化合物	0.01mg/L以下												
7	●				ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下												
8	●	●	●		六価クロム化合物	0.02mg/L以下												
9	●	●	●		亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下												
10	●	●	●		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下												
11	●				硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下												
12	●				フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下												
13	●	●	●		ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下												
14	●				四塩化炭素	0.002mg/L以下												
15	●	●	●		1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下												
16	●				シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下												
17	●				ジクロロメタン	0.02mg/L以下												
18	●				テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下												
19	●				トリクロロエチレン	0.01mg/L以下												
20	●				ベンゼン	0.01mg/L以下												
21	●	●	●		塩素酸	0.6mg/L以下												
22	●	●	●		クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
23	●	●	●		クロロホルム	0.06mg/L以下												
24	●	●	●		ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
25	●	●	●		ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
26	●	●	●		臭素酸	0.01mg/L以下												
27	●	●	●		総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
28	●	●	●		トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
29	●	●	●		ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
30	●	●	●		ブロモホルム	0.09mg/L以下												
31	●	●	●		ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
32	●				亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下												
33	●	●	●		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下												
34	●				鉄及びその化合物	0.3mg/L以下												
35	●				銅及びその化合物	1.0mg/L以下												
36	●				ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下												
37	●	●			PFOS及びPFOA	0.00005mg/L 以下												
38	●				マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下												
39	●	●	●	●	塩化物イオン	200mg/L以下	5.4											
40	●				カルシウム，マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下												
41	●				蒸発残留物	500mg/L以下												
42	●				陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下												
43	●	●	●	●	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001 未満											
44	●	●	●	●	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001 未満											
45	●	●	●		非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下												
46	●				フェノール類	0.005mg/L以下												
47	●	●	●	●	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下	0.2											
48	●	●	●	●	pH値	5.8以上8.6以下	7.88											
49	●	●	●	●	味	異常でないこと	異常なし											
50	●	●	●	●	臭気	異常でないこと	異常なし											
51	●	●	●	●	色度	5度以下	1 未満											
52	●	●	●	●	濁度	2度以下	0.1 未満											

浄水

令和8年度　水 質 検 査 結 果 集 計 表

簡　水（大久保）

NO	実施項目 51	30	29	11	検査項目	基準値	令和8年4月 大久保共同作業所前	令和8年5月 大久保共同作業所前	令和8年6月 大久保共同作業所前	令和8年7月 大久保共同作業所前	令和8年8月 大久保共同作業所前	令和8年9月 大久保共同作業所前	令和8年10月 大久保共同作業所前	令和8年11月 大久保共同作業所前	令和8年12月 大久保共同作業所前	令和9年1月 大久保共同作業所前	令和9年2月 大久保共同作業所前	令和9年3月 大久保共同作業所前
1	●	●	●	●	一般細菌	100個/mL以下	0											
2	●	●	●	●	大腸菌	検出されないこと	陰性											
3	●				カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下												
4	●				水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下												
5	●				セレン及びその化合物	0.01mg/L以下												
6	●				鉛及びその化合物	0.01mg/L以下												
7	●				ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下												
8	●	●	●		六価クロム化合物	0.02mg/L以下												
9	●	●	●		亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下												
10	●	●	●		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下												
11	●				硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下												
12	●				フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下												
13	●	●	●		ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下												
14	●				四塩化炭素	0.002mg/L以下												
15	●	●	●		1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下												
16	●				シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下												
17	●				ジクロロメタン	0.02mg/L以下												
18	●				テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下												
19	●				トリクロロエチレン	0.01mg/L以下												
20	●				ベンゼン	0.01mg/L以下												
21	●	●	●		塩素酸	0.6mg/L以下												
22	●	●	●		クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
23	●	●	●		クロロホルム	0.06mg/L以下												
24	●	●	●		ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
25	●	●	●		ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
26	●	●	●		臭素酸	0.01mg/L以下												
27	●	●	●		総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
28	●	●	●		トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
29	●	●	●		ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
30	●	●	●		ブロモホルム	0.09mg/L以下												
31	●	●	●		ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
32	●				亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下												
33	●	●	●		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下												
34	●				鉄及びその化合物	0.3mg/L以下												
35	●				銅及びその化合物	1.0mg/L以下												
36	●				ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下												
37	●	●			PFOS及びPFOA	0.00005mg/L 以下												
38	●				マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下												
39	●	●	●	●	塩化物イオン	200mg/L以下	4.0											
40	●				カルシウム，マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下												
41	●				蒸発残留物	500mg/L以下												
42	●				陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下												
43	●	●	●	●	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001 未満											
44	●	●	●	●	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001 未満											
45	●	●	●		非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下												
46	●				フェノール類	0.005mg/L以下												
47	●	●	●	●	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下	0.8											
48	●	●	●	●	pH値	5.8以上8.6以下	7.72											
49	●	●	●	●	味	異常でないこと	異常なし											
50	●	●	●	●	臭気	異常でないこと	異常なし											
51	●	●	●	●	色度	5度以下	1 未満											
52	●	●	●	●	濁度	2度以下	0.1 未満											

浄水

令和8年度　水 質 検 査 結 果 集 計 表

簡　水（山崎）

NO	実施項目				検査項目	基準値	令和8年4月	令和8年5月	令和8年6月	令和8年7月	令和8年8月	令和8年9月	令和8年10月	令和8年11月	令和8年12月	令和9年1月	令和9年2月	令和9年3月
	52	30	29	11			山崎児童館	山崎児童館	山崎児童館	山崎児童館	山崎児童館	山崎児童館	山崎児童館	山崎児童館	山崎児童館	山崎児童館	山崎児童館	山崎児童館
1	●	●	●	●	一般細菌	100個/mL以下	0											
2	●	●	●	●	大腸菌	検出されないこと	陰性											
3	●				カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下												
4	●				水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下												
5	●				セレン及びその化合物	0.01mg/L以下												
6	●				鉛及びその化合物	0.01mg/L以下												
7	●				ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下												
8	●	●	●		六価クロム化合物	0.02mg/L以下												
9	●	●	●		亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下												
10	●	●	●		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下												
11	●				硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下												
12	●				フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下												
13	●	●	●		ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下												
14	●				四塩化炭素	0.002mg/L以下												
15	●	●	●		1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下												
16	●				シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下												
17	●				ジクロロメタン	0.02mg/L以下												
18	●				テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下												
19	●				トリクロロエチレン	0.01mg/L以下												
20	●				ベンゼン	0.01mg/L以下												
21	●	●	●		塩素酸	0.6mg/L以下												
22	●	●	●		クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
23	●	●	●		クロロホルム	0.06mg/L以下												
24	●	●	●		ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
25	●	●	●		ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
26	●	●	●		臭素酸	0.01mg/L以下												
27	●	●	●		総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
28	●	●	●		トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
29	●	●	●		ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
30	●	●	●		ブロモホルム	0.09mg/L以下												
31	●	●	●		ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
32	●				亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下												
33	●	●	●		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下												
34	●				鉄及びその化合物	0.3mg/L以下												
35	●				銅及びその化合物	1.0mg/L以下												
36	●				ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下												
37	●	●			PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下												
38	●	●			マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下												
39	●		●	●	塩化物イオン	200mg/L以下	9.6											
40	●				カルシウム，マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下												
41	●				蒸発残留物	500mg/L以下												
42	●	●			陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下												
43	●	●	●	●	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001 未満											
44	●	●	●	●	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001 未満											
45	●		●		非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下												
46	●	●			フェノール類	0.005mg/L以下												
47	●	●	●	●	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下	0.3											
48	●	●	●	●	pH値	5.8以上8.6以下	7.17											
49	●	●	●	●	味	異常でないこと	異常なし											
50	●	●	●	●	臭気	異常でないこと	異常なし											
51	●	●	●	●	色度	5度以下	1 未満											
52	●		●	●	濁度	2度以下	0.1 未満											

浄水

令和8年度　水 質 検 査 結 果 集 計 表

簡 水（梁瀬）

NO	実施項目 52	30	29	11	検査項目	基準値	令和8年4月 花園支所	令和8年5月 花園支所	令和8年6月 花園支所	令和8年7月 花園支所	令和8年8月 花園支所	令和8年9月 花園支所	令和8年10月 花園支所	令和8年11月 花園支所	令和8年12月 花園支所	令和9年1月 花園支所	令和9年2月 花園支所	令和9年3月 花園支所
1	●	●	●	●	一般細菌	100個/mL以下	0											
2	●	●	●	●	大腸菌	検出されないこと	陰性											
3	●				カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下												
4	●				水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下												
5	●				セレン及びその化合物	0.01mg/L以下												
6	●				鉛及びその化合物	0.01mg/L以下												
7	●				ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下												
8	●	●	●		六価クロム化合物	0.02mg/L以下												
9	●	●	●		亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下												
10	●	●	●		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下												
11	●				硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下												
12	●				フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下												
13	●	●	●		ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下												
14	●				四塩化炭素	0.002mg/L以下												
15	●	●	●		1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下												
16	●				シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下												
17	●				ジクロロメタン	0.02mg/L以下												
18	●				テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下												
19	●				トリクロロエチレン	0.01mg/L以下												
20	●				ベンゼン	0.01mg/L以下												
21	●	●	●		塩素酸	0.6mg/L以下												
22	●	●	●		クロロ酢酸	0.02mg/L以下												
23	●	●	●		クロロホルム	0.06mg/L以下												
24	●	●	●		ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
25	●	●	●		ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												
26	●	●	●		臭素酸	0.01mg/L以下												
27	●	●	●		総トリハロメタン	0.1mg/L以下												
28	●	●	●		トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下												
29	●	●	●		ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												
30	●	●	●		ブロモホルム	0.09mg/L以下												
31	●	●	●		ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												
32	●				亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下												
33	●	●	●		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下												
34	●				鉄及びその化合物	0.3mg/L以下												
35	●				銅及びその化合物	1.0mg/L以下												
36	●				ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下												
37	●	●			PFOS及びPFOA	0.00005mg/L 以下												
38	●				マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下												
39	●	●	●	●	塩化物イオン	200mg/L以下	2.8											
40	●				カルシウム，マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下												
41	●				蒸発残留物	500mg/L以下												
42	●				陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下												
43	●	●	●	●	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001 未満											
44	●	●	●	●	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001 未満											
45	●	●	●		非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下												
46	●				フェノール類	0.005mg/L以下												
47	●	●	●	●	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下	0.4											
48	●	●	●	●	pH値	5.8以上8.6以下	7.49											
49	●	●	●	●	味	異常でないこと	異常なし											
50	●	●	●	●	臭気	異常でないこと	異常なし											
51	●	●	●	●	色度	5度以下	1 未満											
52	●	●	●	●	濁度	2度以下	0.1 未満											