



























令和2年度 水質検査結果集計表

簡水（梁瀬）

N O	実施項目 51 28 11	検査項目	基準値	令和2年4月	令和2年5月	令和2年6月	令和2年7月	令和2年8月	令和2年9月	令和2年10月	令和2年11月	令和2年12月	令和3年1月	令和3年2月	令和3年3月
				花園支所	花園支所	花園支所	花園支所	花園支所	花園支所	花園支所	花園支所	花園支所	花園支所	花園支所	花園支所
1	●●●	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
2	●●●	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	●	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下					0.0003 未満							
4	●	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下					0.00005 未満							
5	●	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001 未満							
6	●	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001 未満							
7	●	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001 未満							
8	●	六価クロム化合物	0.02mg/L以下					0.002 未満							
9	●●●	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満	
10	●●●	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
11	●	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下					0.37 未満							
12	●	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下					0.07 未満							
13	●●	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		0.1 未満			0.1 未満			0.1 未満			0.1 未満	
14	●	四塩化炭素	0.002mg/L以下					0.0002 未満							
15	●●●	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満	
16	●	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下					0.001 未満							
17	●	ジクロロメタン	0.02mg/L以下					0.001 未満							
18	●	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001 未満							
19	●	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001 未満							
20	●	ベンゼン	0.01mg/L以下					0.001 未満							
21	●●	塩素酸	0.6mg/L以下		0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満	
22	●●	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	
23	●●	クロロホルム	0.06mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
24	●●	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	
25	●●	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
26	●●	臭素酸	0.01mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
27	●●	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.001 未満			0.003 未満			0.001 未満			0.001 未満	
28	●●	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	
29	●●	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
30	●●	ブromホルム	0.09mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
31	●●	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満	
32	●	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下					0.1 未満							
33	●●	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.002 未満			0.02 未満			0.02 未満			0.02 未満	
34	●	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下					0.003 未満							
35	●	銅及びその化合物	1.0mg/L以下					0.1 未満							
36	●	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下					3.4 未満							
37	●	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下					0.005 未満							
38	●●●	塩化物イオン	200mg/L以下	2.3	5.4	2.1	2.3	2.2	2.1	2.1	2.2	9.5	2.5	2.4	2.6
39	●	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下					32.8 未満							
40	●	蒸発残留物	500mg/L以下					58 未満							
41	●	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下					0.02 未満							
42	●●●	ジェオスミン	0.0001mg/L以下	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満
43	●●●	2-メチルインボルネオール	0.0001mg/L以下	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満
44	●●	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満	
45	●	フェノール類	0.005mg/L以下					0.0005 未満							
46	●●●	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3	0.3	0.5	0.6	0.4	0.5	0.4	0.3	0.2	0.2	0.4	0.3
47	●●	pH値	5.8以上8.6以下	7.43	7.07	7.33	7.40	7.39	7.33	7.50	7.43	6.66	7.39	7.35	7.4
48	●●●	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	●●●	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	●●●	色度	5度以下	1 未満	1 未満	1 未満	2	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
51	●●●	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.6	0.3	0.2	0.1	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満