浄水

令和3年度　水 質 検 査 結 果 集 計 表

上 水 道 （ 笠 田 ）

NO	実施項目 51	29	11	検査項目	基準値	令和3年4月 笠田小学校	令和3年5月 笠田小学校	令和3年6月 笠田小学校	令和3年7月 笠田小学校	令和3年8月 笠田小学校	令和3年9月 笠田小学校	令和3年10月 笠田小学校	令和3年11月 笠田小学校	令和3年12月 笠田小学校	令和4年1月 笠田小学校	令和4年2月 笠田小学校	令和4年3月 笠田小学校
1	●	●	●	一般細菌	100個/mL以下	1	0	12	1	6	3	0	0	2	0	0	0
2	●	●	●	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	●			カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下					0.0003 未満							
4	●			水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下					0.00005 未満							
5	●			セレン及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001 未満							
6	●			鉛及びその化合物	0.01mg/L以下					0.002							
7	●			ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001 未満							
8	●	●		六価クロム化合物	0.02mg/L以下		0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	
9	●	●		亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満	
10	●	●		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
11	●			硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下					4.46							
12	●			フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下					0.13							
13	●	●		ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		0.1 未満			0.1 未満			0.1 未満			0.1 未満	
14	●			四塩化炭素	0.002mg/L以下					0.0002 未満							
15	●	●		1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満	
16	●			シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下					0.001 未満							
17	●			ジクロロメタン	0.02mg/L以下					0.001 未満							
18	●			テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001 未満							
19	●			トリクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001 未満							
20	●			ベンゼン	0.01mg/L以下					0.001 未満							
21	●	●		塩素酸	0.6mg/L以下		0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満	
22	●	●		クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	
23	●	●		クロロホルム	0.06mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
24	●	●		ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	
25	●	●		ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.001 未満			0.002			0.001 未満			0.001 未満	
26	●	●		臭素酸	0.01mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
27	●	●		総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.001 未満			0.004			0.001 未満			0.001 未満	
28	●	●		トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	
29	●	●		ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.001 未満			0.001			0.001 未満			0.001 未満	
30	●	●		ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.001 未満			0.001			0.001 未満			0.001 未満	
31	●	●		ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満	
32	●			亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下					0.1 未満							
33	●	●		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.02 未満			0.05			0.02 未満			0.02 未満	
34	●			鉄及びその化合物	0.3mg/L以下					0.03 未満							
35	●			銅及びその化合物	1.0mg/L以下					0.1 未満							
36	●			ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下					11.3							
37	●			マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下					0.005 未満							
38	●	●	●	塩化物イオン	200mg/L以下	9.6	9.5	9.0	8.1	8.7	7.8	9.4	9.6	9.3	9.5	10.5	10.0
39	●			カルシウム，マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下					80.3							
40	●			蒸発残留物	500mg/L以下					165							
41	●			陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下					0.02 未満							
42	●	●	●	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
43	●	●	●	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
44	●	●		非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満	
45	●			フェノール類	0.005mg/L以下					0.0005 未満							
46	●	●	●	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3
47	●	●	●	pH値	5.8以上8.6以下	6.51	6.52	6.48	6.47	6.59	6.65	6.43	6.61	6.50	6.53	6.63	6.59
48	●	●	●	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	●	●	●	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	●	●	●	色度	5度以下	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
51	●	●	●	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満

浄水

令和3年度　水 質 検 査 結 果 集 計 表

上 水 道 （ 妙 寺 ）

NO	実施項目 51	29	11	検査項目	基準値	令和3年4月 妙寺小学校	令和3年5月 妙寺小学校	令和3年6月 妙寺小学校	令和3年7月 妙寺小学校	令和3年8月 妙寺小学校	令和3年9月 妙寺小学校	令和3年10月 妙寺小学校	令和3年11月 妙寺小学校	令和3年12月 妙寺小学校	令和4年1月 妙寺小学校	令和4年2月 妙寺小学校	令和4年3月 妙寺小学校
1	●	●	●	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0
2	●	●	●	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	●			カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下					0.0003 未満							
4	●			水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下					0.00005 未満							
5	●			セレン及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001 未満							
6	●			鉛及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001 未満							
7	●			ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001 未満							
8	●	●		六価クロム化合物	0.02mg/L以下		0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	
9	●	●		亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満	
10	●	●		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
11	●			硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下					2.20							
12	●			フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下					0.12							
13	●	●		ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		0.1 未満			0.1 未満			0.1 未満			0.1 未満	
14	●			四塩化炭素	0.002mg/L以下					0.0002 未満							
15	●	●		1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満	
16	●			シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下					0.001 未満							
17	●			ジクロロメタン	0.02mg/L以下					0.001 未満							
18	●			テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001 未満							
19	●			トリクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001 未満							
20	●			ベンゼン	0.01mg/L以下					0.001 未満							
21	●	●		塩素酸	0.6mg/L以下		0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満	
22	●	●		クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	
23	●	●		クロロホルム	0.06mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
24	●	●		ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	
25	●	●		ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
26	●	●		臭素酸	0.01mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
27	●	●		総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
28	●	●		トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	
29	●	●		ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
30	●	●		ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
31	●	●		ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満	
32	●			亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下					0.1 未満							
33	●	●		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.02 未満			0.002 未満			0.02 未満			0.02 未満	
34	●			鉄及びその化合物	0.3mg/L以下					0.003 未満							
35	●			銅及びその化合物	1.0mg/L以下					0.1 未満							
36	●			ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下					7.6							
37	●			マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下					0.005 未満							
38	●	●	●	塩化物イオン	200mg/L以下	7.8	6.6	5.3	4.5	4.8	4.9	5.4	6.2	6.2	7.0	8.4	9.1
39	●			カルシウム，マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下					58.4							
40	●			蒸発残留物	500mg/L以下					109							
41	●			陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下					0.02 未満							
42	●	●	●	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
43	●	●	●	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
44	●	●		非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満	
45	●			フェノール類	0.005mg/L以下					0.0005 未満							
46	●	●	●	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3
47	●	●	●	pH値	5.8以上8.6以下	6.76	6.74	6.83	6.74	7.01	7.08	6.80	6.87	6.84	6.59	6.74	6.81
48	●	●	●	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	●	●	●	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	●	●	●	色度	5度以下	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
51	●	●	●	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満

浄水

令和3年度　水 質 検 査 結 果 集 計 表

簡 水（宮 本）

NO	実施項目 51	29	11	検査項目	基準値	令和3年4月 宮本集会所	令和3年5月 宮本集会所	令和3年6月 宮本集会所	令和3年7月 宮本集会所	令和3年8月 宮本集会所	令和3年9月 宮本集会所	令和3年10月 宮本集会所	令和3年11月 宮本集会所	令和3年12月 宮本集会所	令和4年1月 宮本集会所	令和4年2月 宮本集会所	令和4年3月 宮本集会所
1	●	●	●	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
2	●	●	●	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	●			カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下					0.0003 未満							
4	●			水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下					0.00005 未満							
5	●			セレン及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001 未満							
6	●			鉛及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001 未満							
7	●			ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001 未満							
8	●	●		六価クロム化合物	0.02mg/L以下		0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	
9	●	●		亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満	
10	●	●		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
11	●			硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下					1.29							
12	●			フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下					0.06							
13	●	●		ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		0.1 未満			0.1 未満			0.1 未満			0.1 未満	
14	●			四塩化炭素	0.002mg/L以下					0.0002 未満							
15	●	●		1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満	
16	●			シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下					0.001 未満							
17	●			ジクロロメタン	0.02mg/L以下					0.001 未満							
18	●			テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001 未満							
19	●			トリクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001 未満							
20	●			ベンゼン	0.01mg/L以下					0.001 未満							
21	●	●		塩素酸	0.6mg/L以下		0.17			0.16			0.16			0.12	
22	●	●		クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	
23	●	●		クロロホルム	0.06mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
24	●	●		ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	
25	●	●		ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.002			0.002			0.001 未満			0.001 未満	
26	●	●		臭素酸	0.01mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
27	●	●		総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.003			0.003			0.001 未満			0.001 未満	
28	●	●		トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	
29	●	●		ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.001			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
30	●	●		ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
31	●	●		ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満	
32	●			亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下					0.1 未満							
33	●	●		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.002 未満			0.02 未満			0.02 未満			0.02 未満	
34	●			鉄及びその化合物	0.3mg/L以下					0.03 未満							
35	●			銅及びその化合物	1.0mg/L以下					0.1 未満							
36	●			ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下					3.4							
37	●			マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下					0.005 未満							
38	●	●	●	塩化物イオン	200mg/L以下	4.2	4.3	4.1	4.1	4.4	4.2	4.3	4.1	4.2	4.3	4.4	4.4
39	●			カルシウム，マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下					33.1							
40	●			蒸発残留物	500mg/L以下					71							
41	●			陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下					0.02 未満							
42	●	●	●	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
43	●	●	●	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
44	●	●		非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満	
45	●			フェノール類	0.005mg/L以下					0.0005 未満							
46	●	●	●	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2
47	●	●	●	pH値	5.8以上8.6以下	7.21	7.09	7.11	7.03	7.13	7.24	7.07	7.25	7.22	7.13	7.32	7.29
48	●	●	●	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	●	●	●	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	●	●	●	色度	5度以下	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
51	●	●	●	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満

浄水

令和3年度　水 質 検 査 結 果 集 計 表

簡 水（星 山）

NO	実施項目 51	29	11	検査項目	基準値	令和3年4月 星山児童館	令和3年5月 星山児童館	令和3年6月 星山児童館	令和3年7月 星山児童館	令和3年8月 星山児童館	令和3年9月 星山児童館	令和3年10月 星山児童館	令和3年11月 星山児童館	令和3年12月 星山児童館	令和4年1月 星山児童館	令和4年2月 星山児童館	令和4年3月 星山児童館
1	●	●	●	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	●	●	●	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	●			カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下					0.0003 未満							
4	●			水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下					0.00005 未満							
5	●			セレン及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001 未満							
6	●			鉛及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001 未満							
7	●			ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下					0.004							
8	●	●		六価クロム化合物	0.02mg/L以下		0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	
9	●	●		亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満	
10	●	●		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
11	●			硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下					0.25							
12	●			フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下					0.15							
13	●	●		ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		0.1 未満			0.1 未満			0.1 未満			0.1 未満	
14	●			四塩化炭素	0.002mg/L以下					0.0002 未満							
15	●	●		1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満	
16	●			シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下					0.001 未満							
17	●			ジクロロメタン	0.02mg/L以下					0.001 未満							
18	●			テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001 未満							
19	●			トリクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001 未満							
20	●			ベンゼン	0.01mg/L以下					0.001 未満							
21	●	●		塩素酸	0.6mg/L以下		0.10			0.09			0.11			0.10	
22	●	●		クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	
23	●	●		クロロホルム	0.06mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
24	●	●		ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	
25	●	●		ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.001			0.002			0.001			0.001	
26	●	●		臭素酸	0.01mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
27	●	●		総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.001			0.002			0.001			0.001	
28	●	●		トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	
29	●	●		ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
30	●	●		ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
31	●	●		ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満	
32	●			亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下					0.1 未満							
33	●	●		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.009			0.06			0.02 未満			0.02 未満	
34	●			鉄及びその化合物	0.3mg/L以下					0.03 未満							
35	●			銅及びその化合物	1.0mg/L以下					0.1 未満							
36	●			ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下					8.6							
37	●			マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下					0.005 未満							
38	●	●	●	塩化物イオン	200mg/L以下	4.8	4.5	4.7	6.1	4.9	4.5	4.3	5.1	4.2	4.7	4.8	6.8
39	●			カルシウム，マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下					82.1							
40	●			蒸発残留物	500mg/L以下					151							
41	●			陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下					0.02 未満							
42	●	●	●	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
43	●	●	●	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
44	●	●		非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満	
45	●			フェノール類	0.005mg/L以下					0.0005 未満							
46	●	●	●	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.5	0.2	0.2	0.2
47	●	●	●	pH値	5.8以上8.6以下	8.10	8.11	8.20	8.25	8.41	8.43	8.37	7.86	8.27	7.93	7.96	7.50
48	●	●	●	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	●	●	●	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	●	●	●	色度	5度以下	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
51	●	●	●	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満

浄水

令和3年度　水 質 検 査 結 果 集 計 表

簡 水（広 口）

NO	実施項目 51	29	11	検査項目	基準値	令和3年4月	令和3年5月	令和3年6月	令和3年7月	令和3年8月	令和3年9月	令和3年10月	令和3年11月	令和3年12月	令和4年1月	令和4年2月	令和4年3月
						四郷地域交流センター	四郷地域交流センター	四郷地域交流センター	四郷地域交流センター	四郷地域交流センター	四郷地域交流センター	四郷地域交流センター	四郷公民館	四郷地域交流センター	四郷地域交流センター	四郷地域交流センター	四郷地域交流センター
1	●	●	●	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
2	●	●	●	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	●			カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下					0.0003 未満							
4	●			水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下					0.00005 未満							
5	●			セレン及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001 未満							
6	●			鉛及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001 未満							
7	●			ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001							
8	●	●		六価クロム化合物	0.02mg/L以下		0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	
9	●	●		亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満	
10	●	●		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
11	●			硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下					1.98							
12	●			フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下					0.16							
13	●	●		ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		0.1 未満			0.1 未満			0.1 未満			0.1 未満	
14	●			四塩化炭素	0.002mg/L以下					0.0002 未満							
15	●	●		1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満	
16	●			シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下					0.001 未満							
17	●			ジクロロメタン	0.02mg/L以下					0.001 未満							
18	●			テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001 未満							
19	●			トリクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001 未満							
20	●			ベンゼン	0.01mg/L以下					0.001 未満							
21	●	●		塩素酸	0.6mg/L以下		0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満	
22	●	●		クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	
23	●	●		クロロホルム	0.06mg/L以下		0.006			0.009			0.002			0.002	
24	●	●		ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.004			0.006			0.003 未満			0.003 未満	
25	●	●		ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.001			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
26	●	●		臭素酸	0.01mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
27	●	●		総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.010			0.013			0.004			0.001	
28	●	●		トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.040			0.005			0.003 未満			0.003 未満	
29	●	●		ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.003			0.004			0.002			0.001	
30	●	●		ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
31	●	●		ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満	
32	●			亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下					0.1 未満							
33	●	●		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.02 未満			0.02 未満			0.02 未満			0.02 未満	
34	●			鉄及びその化合物	0.3mg/L以下					0.03 未満							
35	●			銅及びその化合物	1.0mg/L以下					0.1 未満							
36	●			ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下					8.7							
37	●			マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下					0.005 未満							
38	●	●	●	塩化物イオン	200mg/L以下	4.6	4.6	4.7	4.2	4.7	4.4	4.6	4.7	5.0	5.2	6.0	5.9
39	●			カルシウム，マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下					64.0							
40	●			蒸発残留物	500mg/L以下					133							
41	●			陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下					0.02 未満							
42	●	●	●	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
43	●	●	●	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
44	●	●		非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満	
45	●			フェノール類	0.005mg/L以下					0.0005 未満							
46	●	●	●	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下	0.5	0.6	0.2	0.7	0.9	0.6	0.5	0.4	0.6	0.4	0.4	0.4
47	●	●	●	pH値	5.8以上8.6以下	7.50	7.49	7.41	7.37	7.50	7.59	7.63	7.59	7.97	7.55	7.57	7.63
48	●	●	●	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	●	●	●	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	●	●	●	色度	5度以下	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
51	●	●	●	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満

浄水

令和3年度　水 質 検 査 結 果 集 計 表

簡 水（渋 田）

NO	実施項目 51	29	11	検査項目	基準値	令和3年4月 渋田河南グラウンド	令和3年5月 渋田河南グラウンド	令和3年6月 渋田河南グラウンド	令和3年7月 渋田河南グラウンド	令和3年8月 渋田河南グラウンド	令和3年9月 渋田河南グラウンド	令和3年10月 渋田河南グラウンド	令和3年11月 渋田河南グラウンド	令和3年12月 渋田河南グラウンド	令和4年1月 渋田河南グラウンド	令和4年2月 渋田河南グラウンド	令和4年3月 渋田河南グラウンド
1	●	●	●	一般細菌	100個/mL以下	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0
2	●	●	●	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	●			カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下					0.0003 未満							
4	●			水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下					0.00005 未満							
5	●			セレン及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001 未満							
6	●			鉛及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001							
7	●			ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001 未満							
8	●	●		六価クロム化合物	0.02mg/L以下		0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	
9	●	●		亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満	
10	●	●		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
11	●			硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下					2.50							
12	●			フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下					0.08							
13	●	●		ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		0.1 未満			0.1 未満			0.1 未満			0.1 未満	
14	●			四塩化炭素	0.002mg/L以下					0.0002 未満							
15	●	●		1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満	
16	●			シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下					0.001 未満							
17	●			ジクロロメタン	0.02mg/L以下					0.001 未満							
18	●			テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001 未満							
19	●			トリクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001 未満							
20	●			ベンゼン	0.01mg/L以下					0.001 未満							
21	●	●		塩素酸	0.6mg/L以下		0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満	
22	●	●		クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	
23	●	●		クロロホルム	0.06mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
24	●	●		ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	
25	●	●		ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.001			0.001			0.001			0.001 未満	
26	●	●		臭素酸	0.01mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
27	●	●		総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.002			0.002			0.001			0.001 未満	
28	●	●		トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	
29	●	●		ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.001			0.001			0.001 未満			0.001 未満	
30	●	●		ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
31	●	●		ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満	
32	●			亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下					0.1 未満							
33	●	●		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.03			0.002 未満			0.02 未満			0.02 未満	
34	●			鉄及びその化合物	0.3mg/L以下					0.003 未満							
35	●			銅及びその化合物	1.0mg/L以下					0.1 未満							
36	●			ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下					6.5							
37	●			マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下					0.005 未満							
38	●	●	●	塩化物イオン	200mg/L以下	5.5	5.6	4.6	4.0	4.4	4.7	5.7	6.8	5.9	6.7	8.5	9.5
39	●			カルシウム，マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下					56.1							
40	●			蒸発残留物	500mg/L以下					118							
41	●			陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下					0.02 未満							
42	●	●	●	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
43	●	●	●	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
44	●	●		非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満	
45	●			フェノール類	0.005mg/L以下					0.0005 未満							
46	●	●	●	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.4	0.3	0.4	0.5	0.6	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3
47	●	●	●	pH値	5.8以上8.6以下	6.98	6.89	6.89	6.84	6.86	7.00	6.70	6.89	6.90	6.99	7.02	7.02
48	●	●	●	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	●	●	●	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	●	●	●	色度	5度以下	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
51	●	●	●	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満

浄水

令和3年度　水 質 検 査 結 果 集 計 表

簡 水（御 所）

NO	実施項目 51	29	11	検査項目	基準値	令和3年4月 四邑集会所	令和3年5月 四邑集会所	令和3年6月 四邑集会所	令和3年7月 四邑集会所	令和3年8月 四邑集会所	令和3年9月 四邑集会所	令和3年10月 四邑集会所	令和3年11月 四邑集会所	令和3年12月 四邑集会所	令和4年1月 四邑集会所	令和4年2月 四邑集会所	令和4年3月 四邑集会所
1	●	●	●	一般細菌	100個/mL以下	0	0	1	58	0	1	4	0	0	1	0	0
2	●	●	●	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	●			カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下					0.0003 未満							
4	●			水銀及びその化合物	0.00005mg/L以下					0.00005 未満							
5	●			セレン及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001 未満							
6	●			鉛及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001 未満							
7	●			ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001 未満							
8	●	●		六価クロム化合物	0.02mg/L以下		0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	
9	●	●		亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満	
10	●	●		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
11	●			硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下					0.70							
12	●			フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下					0.06							
13	●	●		ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		0.1 未満			0.1 未満			0.1 未満			0.1 未満	
14	●			四塩化炭素	0.002mg/L以下					0.0002 未満							
15	●	●		1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満	
16	●			シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下					0.001 未満							
17	●			ジクロロメタン	0.02mg/L以下					0.001 未満							
18	●			テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001 未満							
19	●			トリクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001 未満							
20	●			ベンゼン	0.01mg/L以下					0.001 未満							
21	●	●		塩素酸	0.6mg/L以下		0.06 未満			0.06			0.06 未満			0.06 未満	
22	●	●		クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	
23	●	●		クロロホルム	0.06mg/L以下		0.006			0.013			0.009			0.005	
24	●	●		ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	
25	●	●		ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.001 未満			0.001			0.001			0.001 未満	
26	●	●		臭素酸	0.01mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
27	●	●		総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.009			0.018			0.014			0.007	
28	●	●		トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003 未満			0.003			0.003 未満			0.003 未満	
29	●	●		ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.003			0.004			0.004			0.002	
30	●	●		ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
31	●	●		ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満	
32	●			亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下					0.1 未満							
33	●	●		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.02 未満			0.10			0.03			0.05	
34	●			鉄及びその化合物	0.3mg/L以下					0.03 未満							
35	●			銅及びその化合物	1.0mg/L以下					0.1 未満							
36	●			ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下					3.4							
37	●			マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下					0.005 未満							
38	●	●	●	塩化物イオン	200mg/L以下	5.7	5.6	5.6	5.3	5.2	6.0	7.3	7.5	7.3	7.2	7.4	7.7
39	●			カルシウム，マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下					34.4							
40	●			蒸発残留物	500mg/L以下					65							
41	●			陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下					0.02 未満							
42	●	●	●	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
43	●	●	●	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
44	●	●		非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満	
45	●			フェノール類	0.005mg/L以下					0.0005 未満							
46	●	●	●	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.4	0.4	0.4	0.6	0.6	0.5	0.4	0.4	0.6	0.4	0.3	0.5
47	●	●	●	pH値	5.8以上8.6以下	7.17	7.21	7.47	7.49	7.46	7.77	7.44	7.55	7.97	7.85	7.88	7.84
48	●	●	●	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	●	●	●	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	●	●	●	色度	5度以下	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
51	●	●	●	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満

浄水

令和3年度　水 質 検 査 結 果 集 計 表

簡 水（天 野）

NO	実施項目 51	29	11	検査項目	基準値	令和3年4月 丹生都比売神社	令和3年5月 丹生都比売神社	令和3年6月 丹生都比売神社	令和3年7月 丹生都比売神社	令和3年8月 丹生都比売神社	令和3年9月 丹生都比売神社	令和3年10月 丹生都比売神社	令和3年11月 丹生都比売神社	令和3年12月 丹生都比売神社	令和4年1月 丹生都比売神社	令和4年2月 丹生都比売神社	令和4年3月 丹生都比売神社
1	●	●	●	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
2	●	●	●	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	●			カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下					0.0003 未満							
4	●			水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下					0.00005 未満							
5	●			セレン及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001 未満							
6	●			鉛及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001 未満							
7	●			ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001 未満							
8	●	●		六価クロム化合物	0.02mg/L以下		0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	
9	●	●		亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満	
10	●	●		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
11	●			硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下					0.26							
12	●			フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下					0.05							
13	●	●		ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		0.1 未満			0.1 未満			0.1 未満			0.1 未満	
14	●			四塩化炭素	0.002mg/L以下					0.0002 未満							
15	●	●		1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満	
16	●			シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下					0.001 未満							
17	●			ジクロロメタン	0.02mg/L以下					0.001 未満							
18	●			テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001 未満							
19	●			トリクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001 未満							
20	●			ベンゼン	0.01mg/L以下					0.001 未満							
21	●	●		塩素酸	0.6mg/L以下		0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満	
22	●	●		クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	
23	●	●		クロロホルム	0.06mg/L以下		0.030			0.019			0.012			0.008	
24	●	●		ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.014			0.005			0.006			0.003	
25	●	●		ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
26	●	●		臭素酸	0.01mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
27	●	●		総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.034			0.022			0.014			0.010	
28	●	●		トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.015			0.008			0.005			0.003	
29	●	●		ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.004			0.003			0.002			0.002	
30	●	●		ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
31	●	●		ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満	
32	●			亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下					0.1 未満							
33	●	●		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.07			0.02			0.06			0.02 未満	
34	●			鉄及びその化合物	0.3mg/L以下					0.003 未満							
35	●			銅及びその化合物	1.0mg/L以下					0.1 未満							
36	●			ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下					3.3							
37	●			マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下					0.005 未満							
38	●	●	●	塩化物イオン	200mg/L以下	4.8	3.7	4.6	4.7	4.7	5.1	5.1	5.3	4.9	4.6	5.1	4.9
39	●			カルシウム，マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下					9.3							
40	●			蒸発残留物	500mg/L以下					32							
41	●			陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下					0.02 未満							
42	●	●	●	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
43	●	●	●	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
44	●	●		非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満	
45	●			フェノール類	0.005mg/L以下					0.0005 未満							
46	●	●	●	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.4	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4
47	●	●	●	pH値	5.8以上8.6以下	6.98	7.07	6.93	6.83	6.98	7.24	6.90	7.14	6.95	6.86	7.11	7.10
48	●	●	●	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	●	●	●	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	●	●	●	色度	5度以下	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
51	●	●	●	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満

浄水

令和3年度　水 質 検 査 結 果 集 計 表

簡 水（新 城）

NO	実施項目 51	29	11	検査項目	基準値	令和3年4月 新城地域交流センター	令和3年5月 新城地域交流センター	令和3年6月 新城地域交流センター	令和3年7月 新城地域交流センター	令和3年8月 新城地域交流センター	令和3年9月 新城地域交流センター	令和3年10月 新城地域交流センター	令和3年11月 新城地域交流センター	令和3年12月 新城地域交流センター	令和4年1月 新城地域交流センター	令和4年2月 新城地域交流センター	令和4年3月 新城地域交流センター
1	●	●	●	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0
2	●	●	●	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	●			カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下					0.0003 未満							
4	●			水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下					0.00005 未満							
5	●			セレン及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001 未満							
6	●			鉛及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001 未満							
7	●			ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001 未満							
8	●	●		六価クロム化合物	0.02mg/L以下		0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	
9	●	●		亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満	
10	●	●		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
11	●			硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下					0.32							
12	●			フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下					0.06							
13	●	●		ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		0.1 未満			0.1 未満			0.1 未満			0.1 未満	
14	●			四塩化炭素	0.002mg/L以下					0.0002 未満							
15	●	●		1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満	
16	●			シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下					0.001 未満							
17	●			ジクロロメタン	0.02mg/L以下					0.001 未満							
18	●			テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001 未満							
19	●			トリクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001 未満							
20	●			ベンゼン	0.01mg/L以下					0.001 未満							
21	●	●		塩素酸	0.6mg/L以下		0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満	
22	●	●		クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	
23	●	●		クロロホルム	0.06mg/L以下		0.007			0.007			0.003			0.001 未満	
24	●	●		ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	
25	●	●		ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
26	●	●		臭素酸	0.01mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
27	●	●		総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.010			0.009			0.005			0.001 未満	
28	●	●		トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	
29	●	●		ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.003			0.002			0.002			0.001 未満	
30	●	●		ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
31	●	●		ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満	
32	●			亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下					0.1 未満							
33	●	●		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.07			0.07			0.06			0.02	
34	●			鉄及びその化合物	0.3mg/L以下					0.003 未満							
35	●			銅及びその化合物	1.0mg/L以下					0.1 未満							
36	●			ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下					3.7							
37	●			マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下					0.005 未満							
38	●	●	●	塩化物イオン	200mg/L以下	4.7	4.7	4.5	4.4	4.9	4.8	5.0	5.3	5.3	5.4	5.4	5.6
39	●			カルシウム，マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下					10.9							
40	●			蒸発残留物	500mg/L以下					39							
41	●			陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下					0.02 未満							
42	●	●	●	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
43	●	●	●	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
44	●	●		非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満	
45	●			フェノール類	0.005mg/L以下					0.0005 未満							
46	●	●	●	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3
47	●	●	●	pH値	5.8以上8.6以下	7.44	7.44	7.52	7.52	7.50	8.58	7.64	7.62	7.46	7.26	7.48	7.50
48	●	●	●	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	●	●	●	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	●	●	●	色度	5度以下	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
51	●	●	●	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満

浄水

令和3年度　水 質 検 査 結 果 集 計 表

簡　水（見好東部）

NO	実施項目 51	29	11	検査項目	基準値	令和3年4月 三谷公民館	令和3年5月 三谷公民館	令和3年6月 三谷公民館	令和3年7月 三谷公民館	令和3年8月 三谷公民館	令和3年9月 三谷公民館	令和3年10月 三谷公民館	令和3年11月 三谷公民館	令和3年12月 三谷公民館	令和4年1月 三谷公民館	令和4年2月 三谷公民館	令和4年3月 三谷公民館
1	●	●	●	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
2	●	●	●	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	●			カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下					0.0003 未満							
4	●			水銀及びその化合物	0.00005mg/L以下					0.00005 未満							
5	●			セレン及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001 未満							
6	●			鉛及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001 未満							
7	●			ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001 未満							
8	●	●		六価クロム化合物	0.02mg/L以下		0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	
9	●	●		亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満	
10	●	●		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
11	●			硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下					2.09							
12	●			フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下					0.10							
13	●	●		ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		0.1 未満			0.1 未満			0.1 未満			0.1 未満	
14	●			四塩化炭素	0.002mg/L以下					0.0002 未満							
15	●	●		1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満	
16	●			シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下					0.001 未満							
17	●			ジクロロメタン	0.02mg/L以下					0.001 未満							
18	●			テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001 未満							
19	●			トリクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001 未満							
20	●			ベンゼン	0.01mg/L以下					0.001 未満							
21	●	●		塩素酸	0.6mg/L以下		0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満	
22	●	●		クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	
23	●	●		クロロホルム	0.06mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
24	●	●		ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	
25	●	●		ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.002			0.002			0.001			0.001 未満	
26	●	●		臭素酸	0.01mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001			0.001 未満	
27	●	●		総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.003			0.003			0.001			0.001 未満	
28	●	●		トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	
29	●	●		ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.001			0.001			0.001 未満			0.001 未満	
30	●	●		ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
31	●	●		ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満	
32	●			亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下					0.1 未満							
33	●	●		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.02 未満			0.02 未満			0.02 未満			0.02 未満	
34	●			鉄及びその化合物	0.3mg/L以下					0.03 未満							
35	●			銅及びその化合物	1.0mg/L以下					0.1 未満							
36	●			ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下					6.1							
37	●			マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下					0.005 未満							
38	●	●	●	塩化物イオン	200mg/L以下	6.9	6.0	4.9	4.3	4.9	5.1	4.9	5.5	6.7	6.3	7.4	8.6
39	●			カルシウム，マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下					59.4							
40	●			蒸発残留物	500mg/L以下					117							
41	●			陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下					0.02 未満							
42	●	●	●	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
43	●	●	●	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
44	●	●		非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満	
45	●			フェノール類	0.005mg/L以下					0.0005 未満							
46	●	●	●	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2
47	●	●	●	pH値	5.8以上8.6以下	7.06	6.99	6.93	6.89	7.01	7.21	6.92	7.14	7.03	7.15	7.10	7.12
48	●	●	●	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	●	●	●	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	●	●	●	色度	5度以下	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
51	●	●	●	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満

浄水

令和3年度　水 質 検 査 結 果 集 計 表

簡　水（教良寺）

NO	実施項目 51	29	11	検査項目	基準値	令和3年4月 教良寺集会所	令和3年5月 教良寺集会所	令和3年6月 教良寺集会所	令和3年7月 教良寺集会所	令和3年8月 教良寺集会所	令和3年9月 教良寺集会所	令和3年10月 教良寺集会所	令和3年11月 教良寺集会所	令和3年12月 教良寺集会所	令和4年1月 教良寺集会所	令和4年2月 教良寺集会所	令和4年3月 教良寺集会所
1	●	●	●	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
2	●	●	●	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	●			カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下					0.0003 未満							
4	●			水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下					0.00005 未満							
5	●			セレン及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001 未満							
6	●			鉛及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001 未満							
7	●			ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001 未満							
8	●	●		六価クロム化合物	0.02mg/L以下		0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	
9	●	●		亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満	
10	●	●		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
11	●			硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下					0.66							
12	●			フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下					0.07							
13	●	●		ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		0.1 未満			0.1 未満			0.1 未満			0.1 未満	
14	●			四塩化炭素	0.002mg/L以下					0.0002 未満							
15	●	●		1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満	
16	●			シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下					0.001 未満							
17	●			ジクロロメタン	0.02mg/L以下					0.001 未満							
18	●			テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001 未満							
19	●			トリクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001 未満							
20	●			ベンゼン	0.01mg/L以下					0.001 未満							
21	●	●		塩素酸	0.6mg/L以下		0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満	
22	●	●		クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	
23	●	●		クロロホルム	0.06mg/L以下		0.003			0.002			0.001 未満			0.001 未満	
24	●	●		ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	
25	●	●		ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.001			0.001			0.001			0.001 未満	
26	●	●		臭素酸	0.01mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
27	●	●		総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.007			0.005			0.001			0.001 未満	
28	●	●		トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	
29	●	●		ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.003			0.002			0.001 未満			0.001 未満	
30	●	●		ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
31	●	●		ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満	
32	●			亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下					0.1 未満							
33	●	●		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.002 未満			0.02 未満			0.03			0.02 未満	
34	●			鉄及びその化合物	0.3mg/L以下					0.03 未満							
35	●			銅及びその化合物	1.0mg/L以下					0.1 未満							
36	●			ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下					3.0							
37	●			マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下					0.005 未満							
38	●	●	●	塩化物イオン	200mg/L以下	4.9	5.0	4.8	4.8	4.6	4.6	4.4	4.4	4.5	4.6	7.4	8.6
39	●			カルシウム，マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下					47.4							
40	●			蒸発残留物	500mg/L以下					79							
41	●			陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下					0.02 未満							
42	●	●	●	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
43	●	●	●	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
44	●	●		非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満	
45	●			フェノール類	0.005mg/L以下					0.0005 未満							
46	●	●	●	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
47	●	●	●	pH値	5.8以上8.6以下	7.91	7.83	7.86	7.85	7.78	8.08	8.00	8.08	8.13	8.20	7.10	7.12
48	●	●	●	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	●	●	●	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	●	●	●	色度	5度以下	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
51	●	●	●	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満

浄水

令和3年度　水 質 検 査 結 果 集 計 表

簡　水（大久保）

NO	実施項目 51	29	11	検査項目	基準値	令和3年4月 大久保共同作業所前	令和3年5月 大久保共同作業所前	令和3年6月 大久保共同作業所前	令和3年7月 大久保共同作業所前	令和3年8月 大久保共同作業所前	令和3年9月 大久保共同作業所前	令和3年10月 大久保共同作業所前	令和3年11月 大久保共同作業所前	令和3年12月 大久保共同作業所前	令和4年1月 大久保共同作業所前	令和4年2月 大久保共同作業所前	令和4年3月 大久保共同作業所前
1	●	●	●	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
2	●	●	●	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	●			カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下					0.0003 未満							
4	●			水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下					0.00005 未満							
5	●			セレン及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001 未満							
6	●			鉛及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001 未満							
7	●			ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001 未満							
8	●	●		六価クロム化合物	0.02mg/L以下		0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	
9	●	●		亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満	
10	●	●		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
11	●			硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下					0.53							
12	●			フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下					0.05 未満							
13	●	●		ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		0.1 未満			0.1 未満			0.1 未満			0.1 未満	
14	●			四塩化炭素	0.002mg/L以下					0.0002 未満							
15	●	●		1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満	
16	●			シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下					0.001 未満							
17	●			ジクロロメタン	0.02mg/L以下					0.001 未満							
18	●			テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001 未満							
19	●			トリクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001 未満							
20	●			ベンゼン	0.01mg/L以下					0.001 未満							
21	●	●		塩素酸	0.6mg/L以下		0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満	
22	●	●		クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	
23	●	●		クロロホルム	0.06mg/L以下		0.018			0.023			0.018			0.001 未満	
24	●	●		ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.018			0.010			0.007			0.003 未満	
25	●	●		ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001	
26	●	●		臭素酸	0.01mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
27	●	●		総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.021			0.028			0.022			0.001	
28	●	●		トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.012			0.008			0.006			0.003 未案	
29	●	●		ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.003			0.005			0.004			0.001 未案	
30	●	●		ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
31	●	●		ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満	
32	●			亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下					0.1 未満							
33	●	●		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.02 未満			0.03			0.02 未満			0.02 未満	
34	●			鉄及びその化合物	0.3mg/L以下					0.03 未満							
35	●			銅及びその化合物	1.0mg/L以下					0.1 未満							
36	●			ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下					5.1							
37	●			マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下					0.005 未満							
38	●	●	●	塩化物イオン	200mg/L以下	3.4	3.6	3.3	3.2	3.2	3.2	3.4	3.4	3.5	3.4	4.7	4.6
39	●			カルシウム，マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下					16.9							
40	●			蒸発残留物	500mg/L以下					54							
41	●			陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下					0.02 未満							
42	●	●	●	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
43	●	●	●	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
44	●	●		非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満	
45	●			フェノール類	0.005mg/L以下					0.0005 未満							
46	●	●	●	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.5	0.7	0.6	0.6	0.8	0.6	0.6	0.5	0.6	0.4	0.2	0.2
47	●	●	●	pH値	5.8以上8.6以下	7.59	7.45	7.48	7.56	7.61	7.73	7.97	7.84	7.82	7.62	8.02	8.04
48	●	●	●	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	●	●	●	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	●	●	●	色度	5度以下	1 未満	1 未満	1	1 未満	2	1 未満	1 未満	1	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
51	●	●	●	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.3	0.2	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満

浄水

令和3年度　水 質 検 査 結 果 集 計 表

簡 水（梁瀬）

NO	実施項目 51	29	11	検査項目	基準値	令和3年4月 花園支所	令和3年5月 花園支所	令和3年6月 花園支所	令和3年7月 花園支所	令和3年8月 花園支所	令和3年9月 花園支所	令和3年10月 花園支所	令和3年11月 花園支所	令和3年12月 花園支所	令和4年1月 花園支所	令和4年2月 花園支所	令和4年3月 花園支所
1	●	●	●	一般細菌	100個/mL以下	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
2	●	●	●	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	●			カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下					0.0003 未満							
4	●			水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下					0.00005 未満							
5	●			セレン及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001 未満							
6	●			鉛及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001							
7	●			ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001 未満							
8	●	●		六価クロム化合物	0.02mg/L以下		0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	
9	●	●		亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満	
10	●	●		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
11	●			硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下					0.31							
12	●			フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下					0.08							
13	●	●		ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		0.1 未満			0.1 未満			0.1 未満			0.1 未満	
14	●			四塩化炭素	0.002mg/L以下					0.0002 未満							
15	●	●		1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満	
16	●			シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下					0.001 未満							
17	●			ジクロロメタン	0.02mg/L以下					0.001 未満							
18	●			テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001 未満							
19	●			トリクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001 未満							
20	●			ベンゼン	0.01mg/L以下					0.001 未満							
21	●	●		塩素酸	0.6mg/L以下		0.08			0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満	
22	●	●		クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	
23	●	●		クロロホルム	0.06mg/L以下		0.005			0.002			0.001 未満			0.001 未満	
24	●	●		ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	
25	●	●		ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001	
26	●	●		臭素酸	0.01mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
27	●	●		総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.007			0.003			0.001 未満			0.001	
28	●	●		トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	
29	●	●		ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.002			0.001			0.001 未満			0.001 未満	
30	●	●		ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
31	●	●		ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満	
32	●			亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下					0.1 未満							
33	●	●		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.002 未満			0.03			0.02			0.02 未満	
34	●			鉄及びその化合物	0.3mg/L以下					0.03 未満							
35	●			銅及びその化合物	1.0mg/L以下					0.1 未満							
36	●			ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下					2.9							
37	●			マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下					0.005 未満							
38	●	●	●	塩化物イオン	200mg/L以下	2.3	2.2	2.3	2.2	2.2	4.2	2.2	2.2	2.5	2.5	4.7	3.6
39	●			カルシウム，マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下					26.3							
40	●			蒸発残留物	500mg/L以下					51							
41	●			陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下					0.02 未満							
42	●	●	●	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
43	●	●	●	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
44	●	●		非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満	
45	●			フェノール類	0.005mg/L以下					0.0005 未満							
46	●	●	●	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3	0.5	0.4	0.4	0.5	0.34	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.5
47	●	●	●	pH値	5.8以上8.6以下	7.43	7.38	7.34	7.40	7.46	7.36	7.40	7.45	7.52	7.49	8.02	7.4
48	●	●	●	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	●	●	●	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	●	●	●	色度	5度以下	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
51	●	●	●	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満