浄水

令和5年度　水 質 検 査 結 果 集 計 表

上 水 道 （ 笠 田 ）

NO	実施項目 51	29	11	検査項目	基準値	令和5年4月 笠田小学校	令和5年5月 笠田小学校	令和5年6月 笠田小学校	令和5年7月 笠田小学校	令和5年8月 笠田小学校	令和5年9月 笠田小学校	令和5年10月 笠田小学校	令和5年11月 笠田小学校	令和5年12月 笠田小学校	令和6年1月 笠田小学校	令和6年2月 笠田小学校	令和6年3月 笠田小学校
1	●	●	●	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
2	●	●	●	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	●			カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下					0.0003 未満							
4	●			水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下					0.00005 未満							
5	●			セレン及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001 未満							
6	●			鉛及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001							
7	●			ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001 未満							
8	●	●		六価クロム化合物	0.02mg/L以下		0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	
9	●	●	●	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
10	●	●		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
11	●		●	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	2.1		4.4	3.2	2.59	1.9	1.6		1.5	1.6		1.5
12	●			フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下					0.13							
13	●	●		ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		0.1 未満			0.1 未満			0.1 未満			0.1 未満	
14	●			四塩化炭素	0.002mg/L以下					0.0002 未満							
15	●	●		1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満	
16	●			シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下					0.001 未満							
17	●			ジクロロメタン	0.02mg/L以下					0.001 未満							
18	●			テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001 未満							
19	●			トリクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001 未満							
20	●			ベンゼン	0.01mg/L以下					0.001 未満							
21	●	●		塩素酸	0.6mg/L以下		0.06 未満			0.07			0.06 未満			0.06 未満	
22	●	●		クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	
23	●	●		クロロホルム	0.06mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
24	●	●		ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	
25	●	●		ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.001			0.003			0.001			0.001 未満	
26	●	●		臭素酸	0.01mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
27	●	●		総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.001 未満			0.006			0.001			0.001 未満	
28	●	●		トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	
29	●	●		ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.001 未満			0.002			0.001 未満			0.001 未満	
30	●	●		ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.001 未満			0.001			0.001 未満			0.001 未満	
31	●	●		ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満	
32	●			亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下					0.1 未満							
33	●	●		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.02 未満			0.02 未満			0.02 未満			0.02 未満	
34	●			鉄及びその化合物	0.3mg/L以下					0.03 未満							
35	●			銅及びその化合物	1.0mg/L以下					0.1 未満							
36	●			ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下					10.2							
37	●			マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下					0.005 未満							
38	●	●	●	塩化物イオン	200mg/L以下	11.0	10.7	9.8	9.3	8.0	7.7	9.4	9.2	9.1	9.8	10.3	9.8
39	●			カルシウム，マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下					72.0							
40	●			蒸発残留物	500mg/L以下					130							
41	●			陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下					0.02 未満							
42	●	●		ジェオスミン	0.00001mg/L以下		0.000001 未満			0.000001 未満			0.000001 未満			0.000001 未満	
43	●	●		2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		0.000001 未満			0.000001 未満			0.000001 未満			0.000001 未満	
44	●	●		非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満	
45	●			フェノール類	0.005mg/L以下					0.0005 未満							
46	●	●	●	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下	0.3 未満	0.7	0.3 未満	0.3 未満	0.3	0.3 未満	0.3	0.3	0.3	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
47	●	●	●	pH値	5.8以上8.6以下	6.40	6.63	6.40	6.50	6.66	6.50	6.4	6.72	6.60	6.50	6.67	6.70
48	●	●	●	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	●	●	●	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	●	●	●	色度	5度以下	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
51	●	●	●	濁度	2度以下	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満

浄水

令和5年度　水 質 検 査 結 果 集 計 表

上 水 道 （ 妙 寺 ）

NO	実施項目 51	29	11	検査項目	基準値	令和5年4月 妙寺小学校	令和5年5月 妙寺小学校	令和5年6月 妙寺小学校	令和5年7月 妙寺小学校	令和5年8月 妙寺小学校	令和5年9月 妙寺小学校	令和5年10月 妙寺小学校	令和5年11月 妙寺小学校	令和5年12月 妙寺小学校	令和6年1月 妙寺小学校	令和6年2月 妙寺小学校	令和6年3月 妙寺小学校
1	●	●	●	一般細菌	100個/mL以下	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	●	●	●	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	●			カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下					0.0003 未満							
4	●			水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下					0.00005 未満							
5	●			セレン及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001 未満							
6	●			鉛及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001 未満							
7	●			ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001 未満							
8	●	●		六価クロム化合物	0.02mg/L以下		0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	
9	●	●	●	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
10	●	●		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
11	●		●	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.3		1.2	0.8	0.85	0.7	1.0		0.9	0.9		1.0
12	●			フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下					0.11							
13	●	●		ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		0.1 未満			0.1 未満			0.1 未満			0.1 未満	
14	●			四塩化炭素	0.002mg/L以下					0.0002 未満							
15	●	●		1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満	
16	●			シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下					0.001 未満							
17	●			ジクロロメタン	0.02mg/L以下					0.001 未満							
18	●			テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001 未満							
19	●			トリクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001 未満							
20	●			ベンゼン	0.01mg/L以下					0.001 未満							
21	●	●		塩素酸	0.6mg/L以下		0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満	
22	●	●		クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	
23	●	●		クロロホルム	0.06mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
24	●	●		ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	
25	●	●		ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.001			0.001			0.002			0.001 未満	
26	●	●		臭素酸	0.01mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
27	●	●		総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.001 未満			0.001			0.005			0.001 未満	
28	●	●		トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	
29	●	●		ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
30	●	●		ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
31	●	●		ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満	
32	●			亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下					0.1 未満							
33	●	●		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.02 未満			0.02			0.02 未満			0.02 未満	
34	●			鉄及びその化合物	0.3mg/L以下					0.03 未満							
35	●			銅及びその化合物	1.0mg/L以下					0.1 未満							
36	●			ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下					7.5							
37	●			マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下					0.005 未満							
38	●	●	●	塩化物イオン	200mg/L以下	9.5	7.5	5.0	5.5	4.6	4.7	5.5	5.7	6.2	7.1	7.8	7.8
39	●			カルシウム，マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下					48.1							
40	●			蒸発残留物	500mg/L以下					88							
41	●			陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下					0.02 未満							
42	●	●		ジェオスミン	0.00001mg/L以下		0.000001 未満			0.000001 未満			0.000001 未満			0.000001 未満	
43	●	●		2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		0.000001 未満			0.000001 未満			0.000001 未満			0.000001 未満	
44	●	●		非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満	
45	●			フェノール類	0.005mg/L以下					0.0005 未満							
46	●	●	●	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3 未満	0.5	0.3 未満	0.3	0.3	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3	0.3	0.3 未満	0.5
47	●	●	●	pH値	5.8以上8.6以下	6.60	7.00	6.80	7.00	7.15	7.00	6.80	7.13	6.90	6.80	6.88	7.00
48	●	●	●	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	●	●	●	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	●	●	●	色度	5度以下	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
51	●	●	●	濁度	2度以下	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満

浄水

令和5年度　水 質 検 査 結 果 集 計 表

簡 水（宮 本）

NO	実施項目 51	29	11	検査項目	基準値	令和5年4月 宮本集会所	令和5年5月 宮本集会所	令和5年6月 宮本集会所	令和5年7月 宮本集会所	令和5年8月 宮本集会所	令和5年9月 宮本集会所	令和5年10月 宮本集会所	令和5年11月 宮本集会所	令和5年12月 宮本集会所	令和6年1月 宮本集会所	令和6年2月 宮本集会所	令和6年3月 宮本集会所
1	●	●	●	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	●	●	●	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	●			カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下					0.0003 未満							
4	●			水銀及びその化合物	0.00005mg/L以下					0.00005 未満							
5	●			セレン及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001 未満							
6	●			鉛及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001 未満							
7	●			ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001 未満							
8	●	●		六価クロム化合物	0.02mg/L以下		0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	
9	●	●	●	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
10	●	●		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
11	●		●	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.4		0.9	0.9	0.94	0.9	1.0		1.0	1.0		1.2
12	●			フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下					0.05 未満							
13	●	●		ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		0.1 未満			0.1 未満			0.1 未満			0.1 未満	
14	●			四塩化炭素	0.002mg/L以下					0.0002 未満							
15	●	●		1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満	
16	●			シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下					0.001 未満							
17	●			ジクロロメタン	0.02mg/L以下					0.001 未満							
18	●			テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001 未満							
19	●			トリクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001 未満							
20	●			ベンゼン	0.01mg/L以下					0.001 未満							
21	●	●		塩素酸	0.6mg/L以下		0.06 未満			0.06 未満			0.13			0.10	
22	●	●		クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	
23	●	●		クロロホルム	0.06mg/L以下		0.001 未満			0.002			0.001			0.001 未満	
24	●	●		ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	
25	●	●		ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.004			0.002			0.002			0.002	
26	●	●		臭素酸	0.01mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
27	●	●		総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.008			0.006			0.005			0.003	
28	●	●		トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	
29	●	●		ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.003			0.002			0.002			0.001	
30	●	●		ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
31	●	●		ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満	
32	●			亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下					0.1 未満							
33	●	●		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.002 未満			0.02 未満			0.02 未満			0.02 未満	
34	●			鉄及びその化合物	0.3mg/L以下					0.03 未満							
35	●			銅及びその化合物	1.0mg/L以下					0.1 未満							
36	●			ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下					3.6							
37	●			マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下					0.005 未満							
38	●	●	●	塩化物イオン	200mg/L以下	3.9	3.8	3.9	4.0	4.1	3.9	4.0	4.0	4.0	4.0	4.1	4.0
39	●			カルシウム，マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下					36.1							
40	●			蒸発残留物	500mg/L以下					58							
41	●			陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下					0.02 未満							
42	●	●		ジェオスミン	0.00001mg/L以下		0.000001 未満			0.000001 未満			0.000001 未満			0.000001 未満	
43	●	●		2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		0.000001 未満			0.000001 未満			0.000001 未満			0.000001 未満	
44	●	●		非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満	
45	●			フェノール類	0.005mg/L以下					0.0005 未満							
46	●	●	●	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3 未満	0.4	0.3 未満	0.3 未満	0.3	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
47	●	●	●	pH値	5.8以上8.6以下	6.90	7.13	6.90	7.00	7.25	7.00	7.10	7.48	7.30	7.30	7.40	7.30
48	●	●	●	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	●	●	●	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	●	●	●	色度	5度以下	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
51	●	●	●	濁度	2度以下	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満

浄水

令和5年度　水 質 検 査 結 果 集 計 表

簡 水（星 山）

NO	実施項目 51	29	11	検査項目	基準値	令和5年4月 星山児童館	令和5年5月 星山児童館	令和5年6月 星山児童館	令和5年7月 星山児童館	令和5年8月 星山児童館	令和5年9月 星山児童館	令和5年10月 星山児童館	令和5年11月 星山児童館	令和5年12月 星山児童館	令和6年1月 星山児童館	令和6年2月 星山児童館	令和6年3月 星山児童館
1	●	●	●	一般細菌	100個/mL以下	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0
2	●	●	●	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	●			カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下					0.0003 未満							
4	●			水銀及びその化合物	0.00005mg/L以下					0.00005 未満							
5	●			セレン及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001 未満							
6	●			鉛及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001 未満							
7	●			ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下					0.004							
8	●	●		六価クロム化合物	0.02mg/L以下		0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	
9	●	●	●	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
10	●	●		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
11	●		●	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.3		0.2	0.2	0.1	0.1	1.3		0.1 未満	0.1		0.5
12	●			フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下					0.16							
13	●	●		ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		0.1 未満			0.1 未満			0.1 未満			0.1 未満	
14	●			四塩化炭素	0.002mg/L以下					0.0002 未満							
15	●	●		1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満	
16	●			シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下					0.001 未満							
17	●			ジクロロメタン	0.02mg/L以下					0.001 未満							
18	●			テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001 未満							
19	●			トリクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001 未満							
20	●			ベンゼン	0.01mg/L以下					0.001 未満							
21	●	●		塩素酸	0.6mg/L以下		0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満			0.07	
22	●	●		クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	
23	●	●		クロロホルム	0.06mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
24	●	●		ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	
25	●	●		ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.001 未満			0.001			0.001			0.001 未満	
26	●	●		臭素酸	0.01mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
27	●	●		総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.001 未満			0.001			0.001			0.001 未満	
28	●	●		トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	
29	●	●		ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
30	●	●		ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
31	●	●		ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満	
32	●			亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下					0.1 未満							
33	●	●		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.02 未満			0.02 未満			0.03			0.02 未満	
34	●			鉄及びその化合物	0.3mg/L以下					0.03 未満							
35	●			銅及びその化合物	1.0mg/L以下					0.1 未満							
36	●			ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下					11.4							
37	●			マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下					0.005 未満							
38	●	●	●	塩化物イオン	200mg/L以下	6.1	5.8	7.7	6.6	4.8	4.8	4.6	4.3	4.1	4.2	5.4	5.8
39	●			カルシウム，マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下					127.5							
40	●			蒸発残留物	500mg/L以下					197							
41	●			陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下					0.02 未満							
42	●	●		ジェオスミン	0.00001mg/L以下		0.000001 未満			0.000001 未満		0.000001 未満	0.000001 未満			0.000001 未満	
43	●	●		2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		0.000001 未満			0.000001 未満		0.000001 未満	0.000001 未満			0.000001 未満	
44	●	●		非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満	
45	●			フェノール類	0.005mg/L以下					0.0005 未満							
46	●	●	●	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3 未満	0.6	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
47	●	●	●	pH値	5.8以上8.6以下	8.10	8.20	8.20	8.30	8.31	8.20	8.27	8.37	8.20	8.20	7.74	8.00
48	●	●	●	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	●	●	●	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	●	●	●	色度	5度以下	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
51	●	●	●	濁度	2度以下	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満

浄水

令和5年度　水 質 検 査 結 果 集 計 表

簡 水（広 口）

NO	実施項目 51	29	11	検査項目	基準値	令和5年4月	令和5年5月	令和5年6月	令和5年7月	令和5年8月	令和5年9月	令和5年10月	令和5年11月	令和5年12月	令和6年1月	令和6年2月	令和6年3月
						四郷地域交流センター	四郷地域交流センター	四郷地域交流センター	四郷地域交流センター	四郷地域交流センター	四郷地域交流センター	四郷地域交流センター	四郷公民館	四郷地域交流センター	四郷地域交流センター	四郷地域交流センター	四郷地域交流センター
1	●	●	●	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
2	●	●	●	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	●			カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下					0.0003 未満							
4	●			水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下					0.00005 未満							
5	●			セレン及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001 未満							
6	●			鉛及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001 未満							
7	●			ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001 未満							
8	●	●		六価クロム化合物	0.02mg/L以下		0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	
9	●	●	●	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
10	●	●		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
11	●		●	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.8		1.1	1.0	1.2	0.8	1.3		0.7	0.7		1.4
12	●			フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下					0.17							
13	●	●		ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		0.1 未満			0.1 未満			0.1 未満			0.1 未満	
14	●			四塩化炭素	0.002mg/L以下					0.0002 未満							
15	●	●		1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満	
16	●			シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下					0.001 未満							
17	●			ジクロロメタン	0.02mg/L以下					0.001 未満							
18	●			テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001 未満							
19	●			トリクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001 未満							
20	●			ベンゼン	0.01mg/L以下					0.001 未満							
21	●	●		塩素酸	0.6mg/L以下		0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満	
22	●	●		クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	
23	●	●		クロロホルム	0.06mg/L以下		0.008			0.005			0.005			0.002	
24	●	●		ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.004			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	
25	●	●		ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.001			0.001			0.001			0.001 未満	
26	●	●		臭素酸	0.01mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
27	●	●		総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.013			0.009			0.009			0.003	
28	●	●		トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.004			0.003 未満			0.004			0.003 未満	
29	●	●		ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.004			0.003			0.003			0.001	
30	●	●		ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
31	●	●		ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満	
32	●			亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下					0.1 未満							
33	●	●		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.02 未満			0.02 未満			0.02 未満			0.02 未満	
34	●			鉄及びその化合物	0.3mg/L以下					0.03 未満							
35	●			銅及びその化合物	1.0mg/L以下					0.1 未満							
36	●			ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下					9.9							
37	●			マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下					0.005 未満							
38	●	●	●	塩化物イオン	200mg/L以下	5.1	5.0	4.7	4.4	4.3	4.4	4.6	4.8	4.7	4.8	4.8	4.6
39	●			カルシウム，マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下					64.3							
40	●			蒸発残留物	500mg/L以下					114							
41	●			陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下					0.02 未満							
42	●	●		ジェオスミン	0.00001mg/L以下		0.000001 未満			0.000001 未満			0.000001 未満			0.000001 未満	
43	●	●		2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		0.000001 未満			0.000001 未満			0.000001 未満			0.000001 未満	
44	●	●		非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満	
45	●			フェノール類	0.005mg/L以下					0.0005 未満							
46	●	●	●	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下	0.8	0.8	0.7	0.6	0.7	0.4	0.6	0.7	0.3	0.3	0.4	0.7
47	●	●	●	pH値	5.8以上8.6以下	7.50	7.64	7.40	7.50	7.59	7.60	7.60	7.74	7.70	7.60	7.81	7.70
48	●	●	●	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	●	●	●	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	●	●	●	色度	5度以下	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
51	●	●	●	濁度	2度以下	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満

浄水

令和5年度　水 質 検 査 結 果 集 計 表

簡 水（渋 田）

NO	実施項目 51	29	11	検査項目	基準値	令和5年4月 渋田河南グラウンド	令和5年5月 渋田河南グラウンド	令和5年6月 渋田河南グラウンド	令和5年7月 渋田河南グラウンド	令和5年8月 渋田河南グラウンド	令和5年9月 渋田河南グラウンド	令和5年10月 渋田河南グラウンド	令和5年11月 渋田河南グラウンド	令和5年12月 渋田河南グラウンド	令和6年1月 渋田河南グラウンド	令和6年2月 渋田河南グラウンド	令和6年3月 渋田河南グラウンド
1	●	●	●	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	●	●	●	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	●			カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下					0.0003 未満							
4	●			水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下					0.00005 未満							
5	●			セレン及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001 未満							
6	●			鉛及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001 未満							
7	●			ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001 未満							
8	●	●		六価クロム化合物	0.02mg/L以下		0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	
9	●	●	●	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
10	●	●		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
11	●		●	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.8		2.1	0.5	1.08	0.5	0.5		0.6	0.5		1.0
12	●			フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下					0.08							
13	●	●		ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		0.1 未満			0.1 未満			0.1 未満			0.1 未満	
14	●			四塩化炭素	0.002mg/L以下					0.0002 未満							
15	●	●		1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満	
16	●			シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下					0.001 未満							
17	●			ジクロロメタン	0.02mg/L以下					0.001 未満							
18	●			テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001 未満							
19	●			トリクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001 未満							
20	●			ベンゼン	0.01mg/L以下					0.001 未満							
21	●	●		塩素酸	0.6mg/L以下		0.06 未満			0.07			0.07			0.07	
22	●	●		クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	
23	●	●		クロロホルム	0.06mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
24	●	●		ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	
25	●	●		ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.002			0.001			0.001			0.001 未満	
26	●	●		臭素酸	0.01mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
27	●	●		総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.003			0.002			0.001			0.001 未満	
28	●	●		トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	
29	●	●		ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.001			0.001			0.001 未満			0.001 未満	
30	●	●		ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.001 未満			0.001 美馬			0.001 未満			0.001 未満	
31	●	●		ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満	
32	●			亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下					0.1 未満							
33	●	●		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.02 未満			0.02 未満			0.02 未満			0.02 未満	
34	●			鉄及びその化合物	0.3mg/L以下					0.03 未満							
35	●			銅及びその化合物	1.0mg/L以下					0.1 未満							
36	●			ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下					6.5							
37	●			マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下					0.005 未満							
38	●	●	●	塩化物イオン	200mg/L以下	6.4	5.7	6.4	5.8	4.1	5.1	5.3	6.5	8.4	7.7	8.0	7.5
39	●			カルシウム，マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下					44.7							
40	●			蒸発残留物	500mg/L以下					76							
41	●			陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下					0.02 未満							
42	●	●		ジェオスミン	0.00001mg/L以下		0.000001 未満			0.000001 未満			0.000001 未満			0.000001 未満	
43	●	●		2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		0.000001 未満			0.000001 未満			0.000001 未満			0.000001 未満	
44	●	●		非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満	
45	●			フェノール類	0.005mg/L以下					0.0005 未満							
46	●	●	●	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.5	0.7	0.6	0.4	0.6	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.4	0.4
47	●	●	●	pH値	5.8以上8.6以下	6.80	6.85	6.80	6.90	6.95	6.90	6.80	7.03	7.00	6.90	7.81	7.10
48	●	●	●	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	●	●	●	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	●	●	●	色度	5度以下	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
51	●	●	●	濁度	2度以下	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満

浄水

令和5年度　水 質 検 査 結 果 集 計 表

簡 水（御 所）

NO	実施項目 51	29	11	検査項目	基準値	令和5年4月 四邑集会所	令和5年5月 四邑集会所	令和5年6月 四邑集会所	令和5年7月 四邑集会所	令和5年8月 四邑集会所	令和5年9月 四邑集会所	令和5年10月 四邑集会所	令和5年11月 四邑集会所	令和5年12月 四邑集会所	令和6年1月 四邑集会所	令和6年2月 四邑集会所	令和6年3月 四邑集会所
1	●	●	●	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	●	●	●	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	●			カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下					0.0003 未満							
4	●			水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下					0.00005 未満							
5	●			セレン及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001 未満							
6	●			鉛及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001 未満							
7	●			ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001 未満							
8	●	●		六価クロム化合物	0.02mg/L以下		0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	
9	●	●	●	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
10	●	●		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
11	●		●	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.8		0.6	0.7	0.70	0.7	0.7		0.7	0.8		0.8
12	●			フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下					0.06							
13	●	●		ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		0.1 未満			0.1 未満			0.1 未満			0.1 未満	
14	●			四塩化炭素	0.002mg/L以下					0.0002 未満							
15	●	●		1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満	
16	●			シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下					0.001 未満							
17	●			ジクロロメタン	0.02mg/L以下					0.001 未満							
18	●			テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001 未満							
19	●			トリクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001 未満							
20	●			ベンゼン	0.01mg/L以下					0.001 未満							
21	●	●		塩素酸	0.6mg/L以下		0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満	
22	●	●		クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	
23	●	●		クロロホルム	0.06mg/L以下		0.022			0.018			0.025			0.005	
24	●	●		ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	
25	●	●		ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.001 未満			0.001			0.001 未満			0.001 未満	
26	●	●		臭素酸	0.01mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
27	●	●		総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.027			0.025			0.029			0.007	
28	●	●		トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.006			0.010			0.011			0.003 未満	
29	●	●		ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.005			0.006			0.004			0.002	
30	●	●		ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
31	●	●		ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満	
32	●			亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下					0.1 未満							
33	●	●		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.09			0.07			0.12			0.07	
34	●			鉄及びその化合物	0.3mg/L以下					0.03 未満							
35	●			銅及びその化合物	1.0mg/L以下					0.1 未満							
36	●			ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下					3.9							
37	●			マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下					0.005 未満							
38	●	●	●	塩化物イオン	200mg/L以下	7.0	6.5	6.6	7.0	6.9	7.3	7.2	7.3	7.4	7.2	7.2	7.1
39	●			カルシウム，マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下					49.2							
40	●			蒸発残留物	500mg/L以下					80							
41	●			陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下					0.02 未満							
42	●	●		ジェオスミン	0.00001mg/L以下		0.000001 未満			0.000001 未満			0.000001			0.000001 未満	
43	●	●		2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		0.000001 未満			0.000001 未満			0.000001 未満			0.000001 未満	
44	●	●		非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満	
45	●			フェノール類	0.005mg/L以下					0.0005 未満							
46	●	●	●	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.7	0.8	0.6	0.7	0.7	0.6	0.4	0.7	0.4	0.3	0.4	0.5
47	●	●	●	pH値	5.8以上8.6以下	7.80	7.59	7.90	8.00	8.01	8.10	8.10	7.98	8.00	7.90	7.99	7.90
48	●	●	●	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	●	●	●	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	●	●	●	色度	5度以下	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
51	●	●	●	濁度	2度以下	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満

浄水

令和5年度　水 質 検 査 結 果 集 計 表

簡 水（天 野）

NO	実施項目 51	29	11	検査項目	基準値	令和5年4月 丹生都比売神社	令和5年5月 丹生都比売神社	令和5年6月 丹生都比売神社	令和5年7月 丹生都比売神社	令和5年8月 丹生都比売神社	令和5年9月 丹生都比売神社	令和5年10月 丹生都比売神社	令和5年11月 丹生都比売神社	令和5年12月 丹生都比売神社	令和6年1月 丹生都比売神社	令和6年2月 丹生都比売神社	令和6年3月 丹生都比売神社
1	●	●	●	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
2	●	●	●	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	●			カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下					0.0003 未満							
4	●			水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下					0.00005 未満							
5	●			セレン及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001 未満							
6	●			鉛及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001 未満							
7	●			ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001 未満							
8	●	●		六価クロム化合物	0.02mg/L以下		0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	
9	●	●	●	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
10	●	●		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
11	●		●	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.2		0.2	0.3	0.40	0.5	0.4		0.3	0.3		0.3
12	●			フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下					0.05							
13	●	●		ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		0.1 未満			0.1 未満			0.1 未満			0.1 未満	
14	●			四塩化炭素	0.002mg/L以下					0.0002 未満							
15	●	●		1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満	
16	●			シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下					0.001 未満							
17	●			ジクロロメタン	0.02mg/L以下					0.001 未満							
18	●			テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001 未満							
19	●			トリクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001 未満							
20	●			ベンゼン	0.01mg/L以下					0.001 未満							
21	●	●		塩素酸	0.6mg/L以下		0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満	
22	●	●		クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	
23	●	●		クロロホルム	0.06mg/L以下		0.019			0.013			0.019			0.006	
24	●	●		ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.009			0.003 未満			0.003 未満			0.004	
25	●	●		ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.001 未満			0.001			0.001 未満			0.001 未満	
26	●	●		臭素酸	0.01mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
27	●	●		総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.022			0.017			0.023			0.008	
28	●	●		トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.006			0.011			0.012			0.003 未満	
29	●	●		ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.003			0.004			0.004			0.002	
30	●	●		ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
31	●	●		ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満	
32	●			亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下					0.1 未満							
33	●	●		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.02 未満			0.06			0.02 未満			0.02 未満	
34	●			鉄及びその化合物	0.3mg/L以下					0.003 未満							
35	●			銅及びその化合物	1.0mg/L以下					0.1 未満							
36	●			ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下					3.9							
37	●			マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下					0.005 未満							
38	●	●	●	塩化物イオン	200mg/L以下	5.1	5.0	5.3	5.4	5.2	5.9	3.6	5.6	5.6	5.6	5.5	6.0
39	●			カルシウム，マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下					11.4							
40	●			蒸発残留物	500mg/L以下					37							
41	●			陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下					0.02 未満							
42	●	●		ジェオスミン	0.00001mg/L以下		0.000001 未満			0.000001 未満			0.000001 未満			0.000001 未満	
43	●	●		2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		0.000001 未満			0.000001 未満			0.000001 未満			0.000001 未満	
44	●	●		非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満	
45	●			フェノール類	0.005mg/L以下					0.0005 未満							
46	●	●	●	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.8	0.6	0.3	0.3	0.4	0.5
47	●	●	●	pH値	5.8以上8.6以下	6.80	6.97	6.70	6.90	7.08	7	7.30	7.26	7.10	7.00	7.10	7.10
48	●	●	●	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	●	●	●	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	●	●	●	色度	5度以下	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
51	●	●	●	濁度	2度以下	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満

浄水

令和5年度　水 質 検 査 結 果 集 計 表

簡 水（新 城）

NO	実施項目 51	29	11	検査項目	基準値	令和5年4月 新城地域交流センター	令和5年5月 新城地域交流センター	令和5年6月 新城地域交流センター	令和5年7月 新城地域交流センター	令和5年8月 新城地域交流センター	令和5年9月 新城地域交流センター	令和5年10月 新城地域交流センター	令和5年11月 新城地域交流センター	令和5年12月 新城地域交流センター	令和6年1月 新城地域交流センター	令和6年2月 新城地域交流センター	令和6年3月 新城地域交流センター
1	●	●	●	一般細菌	100個/mL以下	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
2	●	●	●	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	●			カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下					0.0003 未満							
4	●			水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下					0.00005 未満							
5	●			セレン及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001 未満							
6	●			鉛及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001 未満							
7	●			ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001 未満							
8	●	●		六価クロム化合物	0.02mg/L以下		0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	
9	●	●	●	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
10	●	●		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
11	●		●	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.3		0.3	0.4	0.42	0.6	0.5		0.3	0.4		0.3
12	●			フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下					0.06							
13	●	●		ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		0.1 未満			0.1 未満			0.1 未満			0.1 未満	
14	●			四塩化炭素	0.002mg/L以下					0.0002 未満							
15	●	●		1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満	
16	●			シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下					0.001 未満							
17	●			ジクロロメタン	0.02mg/L以下					0.001 未満							
18	●			テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001 未満							
19	●			トリクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001 未満							
20	●			ベンゼン	0.01mg/L以下					0.001 未満							
21	●	●		塩素酸	0.6mg/L以下		0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満	
22	●	●		クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	
23	●	●		クロロホルム	0.06mg/L以下		0.001 未満			0.009			0.008			0.003	
24	●	●		ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	
25	●	●		ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.001 未満			0.001			0.001 未満			0.001 未満	
26	●	●		臭素酸	0.01mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
27	●	●		総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.008			0.014			0.011			0.004	
28	●	●		トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003 未満			0.007			0.006			0.003 未満	
29	●	●		ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.002			0.004			0.003			0.001	
30	●	●		ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
31	●	●		ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満	
32	●			亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下					0.1 未満							
33	●	●		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.04			0.11			0.07			0.04	
34	●			鉄及びその化合物	0.3mg/L以下					0.03 未満							
35	●			銅及びその化合物	1.0mg/L以下					0.1 未満							
36	●			ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下					4.0							
37	●			マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下					0.005 未満							
38	●	●	●	塩化物イオン	200mg/L以下	5.2	5.3	5.1	5.1	4.8	4.8	4.8	5.0	4.8	4.8	4.7	4.6
39	●			カルシウム，マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下					17.9							
40	●			蒸発残留物	500mg/L以下					38							
41	●			陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下					0.02 未満							
42	●	●		ジェオスミン	0.00001mg/L以下		0.000001 未満			0.000001 未満			0.000001 未満			0.000001 未満	
43	●	●		2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		0.000001 未満			0.000001 未満			0.000001 未満			0.000001 未満	
44	●	●		非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満	
45	●			フェノール類	0.005mg/L以下					0.0005 未満							
46	●	●	●	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.6	0.5	0.4	0.4	0.5	0.3 未満	0.4	0.6	0.3 未満	0.3 未満	0.3	0.4
47	●	●	●	pH値	5.8以上8.6以下	7.40	7.17	7.50	7.60	7.70	7.70	7.70	7.75	7.70	7.60	7.67	7.60
48	●	●	●	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	●	●	●	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	●	●	●	色度	5度以下	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
51	●	●	●	濁度	2度以下	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満

浄水

令和5年度　水 質 検 査 結 果 集 計 表

簡　水（見好東部）

NO	実施項目 51	29	11	検査項目	基準値	令和5年4月 三谷公民館	令和5年5月 三谷公民館	令和5年6月 三谷公民館	令和5年7月 三谷公民館	令和5年8月 三谷公民館	令和5年9月 三谷公民館	令和5年10月 三谷公民館	令和5年11月 三谷公民館	令和5年12月 三谷公民館	令和6年1月 三谷公民館	令和6年2月 三谷公民館	令和6年3月 三谷公民館
1	●	●	●	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	●	●	●	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	●			カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下					0.0003 未満							
4	●			水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下					0.00005 未満							
5	●			セレン及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001 未満							
6	●			鉛及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001 未満							
7	●			ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001 未満							
8	●	●		六価クロム化合物	0.02mg/L以下		0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	
9	●	●	●	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
10	●	●		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
11	●		●	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.4		1.8	0.9	1.32	0.9	1.1		1.0	0.9		1.2
12	●			フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下					0.09							
13	●	●		ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		0.1 未満			0.1 未満			0.1 未満			0.1 未満	
14	●			四塩化炭素	0.002mg/L以下					0.0002 未満							
15	●	●		1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満	
16	●			シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下					0.001 未満							
17	●			ジクロロメタン	0.02mg/L以下					0.001 未満							
18	●			テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001 未満							
19	●			トリクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001 未満							
20	●			ベンゼン	0.01mg/L以下					0.001 未満							
21	●	●		塩素酸	0.6mg/L以下		0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満	
22	●	●		クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	
23	●	●		クロロホルム	0.06mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
24	●	●		ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	
25	●	●		ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.002			0.002			0.002			0.001 未満	
26	●	●		臭素酸	0.01mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
27	●	●		総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.003			0.003			0.003			0.001 未満	
28	●	●		トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	
29	●	●		ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.001			0.001			0.001			0.001 未満	
30	●	●		ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
31	●	●		ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満	
32	●			亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下					0.1 未満							
33	●	●		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.02 未満			0.02 未満			0.02 未満			0.02 未満	
34	●			鉄及びその化合物	0.3mg/L以下					0.03 未満							
35	●			銅及びその化合物	1.0mg/L以下					0.1 未満							
36	●			ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下					6.6							
37	●			マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下					0.005 未満							
38	●	●	●	塩化物イオン	200mg/L以下	8.6	7.1	4.6	5.4	5.9	4.9	5.2	5.2	6.2	6.9	7.8	8.3
39	●			カルシウム，マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下					53.7							
40	●			蒸発残留物	500mg/L以下					90							
41	●			陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下					0.02 未満							
42	●	●		ジェオスミン	0.00001mg/L以下		0.000001 未満			0.000001 未満			0.000001 未満			0.000001 未満	
43	●	●		2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		0.000001 未満			0.000001 未満			0.000001 未満			0.000001 未満	
44	●	●		非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満	
45	●			フェノール類	0.005mg/L以下					0.0005 未満							
46	●	●	●	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.5	0.6	0.6	0.5	0.4	0.3 未満	0.3 未満	0.3	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.4
47	●	●	●	pH値	5.8以上8.6以下	6.80	7.04	6.90	7.00	7.07	7.00	7.00	7.26	7.20	7.10	7.14	7.10
48	●	●	●	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	●	●	●	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	●	●	●	色度	5度以下	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
51	●	●	●	濁度	2度以下	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満

浄水

令和5年度　水 質 検 査 結 果 集 計 表

簡　水（教良寺）

NO	実施項目 51	29	11	検査項目	基準値	令和5年4月 教良寺集会所	令和5年5月 教良寺集会所	令和5年6月 教良寺集会所	令和5年7月 教良寺集会所	令和5年8月 教良寺集会所	令和5年9月 教良寺集会所	令和5年10月 教良寺集会所	令和5年11月 教良寺集会所	令和5年12月 教良寺集会所	令和6年1月 教良寺集会所	令和6年2月 教良寺集会所	令和6年3月 教良寺集会所
1	●	●	●	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
2	●	●	●	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	●			カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下					0.0003 未満							
4	●			水銀及びその化合物	0.00005mg/L以下					0.00005 未満							
5	●			セレン及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001 未満							
6	●			鉛及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001							
7	●			ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001 未満							
8	●	●		六価クロム化合物	0.02mg/L以下		0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	
9	●	●	●	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
10	●	●		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
11	●		●	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.7		0.6	0.6	0.65	0.6	0.7		0.6	0.6		0.9
12	●			フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下					0.07							
13	●	●		ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		0.1 未満			0.1 未満			0.1 未満			0.1 未満	
14	●			四塩化炭素	0.002mg/L以下					0.0002 未満							
15	●	●		1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満	
16	●			シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下					0.001 未満							
17	●			ジクロロメタン	0.02mg/L以下					0.001 未満							
18	●			テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001 未満							
19	●			トリクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001 未満							
20	●			ベンゼン	0.01mg/L以下					0.001 未満							
21	●	●		塩素酸	0.6mg/L以下		0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満	
22	●	●		クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	
23	●	●		クロロホルム	0.06mg/L以下		0.001			0.002			0.002			0.001	
24	●	●		ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	
25	●	●		ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.001			0.001 未満			0.002			0.001	
26	●	●		臭素酸	0.01mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
27	●	●		総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.004			0.004			0.006			0.003	
28	●	●		トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	
29	●	●		ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.002			0.002			0.002			0.002	
30	●	●		ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.001 未満			0.001			0.001 未満			0.001 未満	
31	●	●		ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満	
32	●			亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下					0.1 未満							
33	●	●		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.002 未満			0.02 未満			0.002 未満			0.02 未満	
34	●			鉄及びその化合物	0.3mg/L以下					0.03 未満							
35	●			銅及びその化合物	1.0mg/L以下					0.1 未満							
36	●			ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下					3.3							
37	●			マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下					0.005 未満							
38	●	●	●	塩化物イオン	200mg/L以下	5.3	5.2	5.1	4.8	4.6	4.7	4.7	4.6	4.5	4.5	4.5	5.1
39	●			カルシウム，マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下					53.7							
40	●			蒸発残留物	500mg/L以下					80							
41	●			陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下					0.02 未満							
42	●	●		ジェオスミン	0.00001mg/L以下		0.000001 未満			0.000001 未満			0.000001 未満			0.000001 未満	
43	●	●		2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		0.000001 未満			0.000001 未満			0.000001 未満			0.000001 未満	
44	●	●		非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満	
45	●			フェノール類	0.005mg/L以下					0.0005 未満							
46	●	●	●	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
47	●	●	●	pH値	5.8以上8.6以下	7.80	7.84	7.80	7.90	7.94	7.90	8.00	8.12	8.10	8.00	8.20	8.00
48	●	●	●	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	●	●	●	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	●	●	●	色度	5度以下	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
51	●	●	●	濁度	2度以下	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満

浄水

令和5年度　水 質 検 査 結 果 集 計 表

簡　水（大久保）

NO	実施項目 51	29	11	検査項目	基準値	令和5年4月 大久保共同作業所前	令和5年5月 大久保共同作業所前	令和5年6月 大久保共同作業所前	令和5年7月 大久保共同作業所前	令和5年8月 大久保共同作業所前	令和5年9月 大久保共同作業所前	令和5年10月 大久保共同作業所前	令和5年11月 大久保共同作業所前	令和5年12月 大久保共同作業所前	令和6年1月 大久保共同作業所前	令和6年2月 大久保共同作業所前	令和6年3月 大久保共同作業所前
1	●	●	●	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	●	●	●	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	●			カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下					0.0003 未満							
4	●			水銀及びその化合物	0.00005mg/L以下					0.00005 未満							
5	●			セレン及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001 未満							
6	●			鉛及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001 未満							
7	●			ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001 未満							
8	●	●		六価クロム化合物	0.02mg/L以下		0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	
9	●	●	●	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
10	●	●		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
11	●		●	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.8		0.4	0.5	1.16	0.6	0.6		0.5	0.5		0.5
12	●			フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下					0.18							
13	●	●		ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		0.1 未満			0.1 未満			0.1 未満			0.1 未満	
14	●			四塩化炭素	0.002mg/L以下					0.0002 未満							
15	●	●		1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満	
16	●			シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下					0.001 未満							
17	●			ジクロロメタン	0.02mg/L以下					0.001 未満							
18	●			テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001 未満							
19	●			トリクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001 未満							
20	●			ベンゼン	0.01mg/L以下					0.001 未満							
21	●	●		塩素酸	0.6mg/L以下		0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満	
22	●	●		クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	
23	●	●		クロロホルム	0.06mg/L以下		0.041			0.006			0.033			0.017	
24	●	●		ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.011			0.003			0.003 未満			0.006	
25	●	●		ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.001 未満			0.001			0.001 未満			0.001 未満	
26	●	●		臭素酸	0.01mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
27	●	●		総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.047			0.010			0.038			0.021	
28	●	●		トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.011			0.003 未満			0.017			0.006	
29	●	●		ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.006			0.003			0.005			0.004	
30	●	●		ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
31	●	●		ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008 未満			0.008			0.008 未満			0.008 未満	
32	●			亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下					0.1 未満							
33	●	●		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.04			0.02 未満			0.02 未満			0.02 未満	
34	●			鉄及びその化合物	0.3mg/L以下					0.03 未満							
35	●			銅及びその化合物	1.0mg/L以下					0.1 未満							
36	●			ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下					10.1							
37	●			マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下					0.005 未満							
38	●	●	●	塩化物イオン	200mg/L以下	6.4	3.3	3.2	3.4	4.3	3.6	3.6	3.7	3.5	3.6	3.6	3.6
39	●			カルシウム，マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下					63.9							
40	●			蒸発残留物	500mg/L以下					121							
41	●			陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下					0.02 未満							
42	●	●		ジェオスミン	0.00001mg/L以下		0.000001 未満			0.000001 未満			0.000001 未満			0.000001 未満	
43	●	●		2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		0.000001 未満			0.000001 未満			0.000001 未満			0.000001 未満	
44	●	●		非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満	
45	●			フェノール類	0.005mg/L以下					0.0005 未満							
46	●	●	●	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.5	0.9	0.6	0.8	0.6	0.6	0.5	0.8	0.5	0.5	0.6	0.7
47	●	●	●	pH値	5.8以上8.6以下	6.80	7.41	7.70	7.70	7.64	7.90	8.00	7.76	7.80	7.70	7.94	7.70
48	●	●	●	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	●	●	●	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	●	●	●	色度	5度以下	1 未満	2	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
51	●	●	●	濁度	2度以下	0.2 未満	0.2	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満

浄水

令和5年度　水 質 検 査 結 果 集 計 表

簡 水（梁瀬）

NO	実施項目 51	29	11	検査項目	基準値	令和5年4月 花園支所	令和5年5月 花園支所	令和5年6月 花園支所	令和5年7月 花園支所	令和5年8月 花園支所	令和5年9月 花園支所	令和5年10月 花園支所	令和5年11月 花園支所	令和5年12月 花園支所	令和6年1月 花園支所	令和6年2月 花園支所	令和6年3月 花園支所
1	●	●	●	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	●	●	●	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	●			カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下					0.0003 未満							
4	●			水銀及びその化合物	0.00005mg/L以下					0.00005 未満							
5	●			セレン及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001 未満							
6	●			鉛及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001 未満							
7	●			ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001 未満							
8	●	●		六価クロム化合物	0.02mg/L以下		0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	
9	●	●	●	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.04 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
10	●	●		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
11	●		●	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.3		0.2	0.3	0.38	0.5	0.5		0.3	0.3		0.3
12	●			フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下					0.06							
13	●	●		ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		0.1 未満			0.1 未満			0.1 未満			0.1 未満	
14	●			四塩化炭素	0.002mg/L以下					0.0002 未満							
15	●	●		1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満	
16	●			シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下					0.001 未満							
17	●			ジクロロメタン	0.02mg/L以下					0.001 未満							
18	●			テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001 未満							
19	●			トリクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001 未満							
20	●			ベンゼン	0.01mg/L以下					0.001 未満							
21	●	●		塩素酸	0.6mg/L以下		0.06 未満			0.06			0.06 未満			0.06 未満	
22	●	●		クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	
23	●	●		クロロホルム	0.06mg/L以下		0.002			0.001			0.001 未満			0.001 未満	
24	●	●		ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	
25	●	●		ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
26	●	●		臭素酸	0.01mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
27	●	●		総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.003			0.002			0.001 未満			0.001 未満	
28	●	●		トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	
29	●	●		ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.001			0.001			0.001 未満			0.001 未満	
30	●	●		ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
31	●	●		ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満	
32	●			亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下					0.1 未満							
33	●	●		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.002 未満			0.03			0.02 未満			0.02 未満	
34	●			鉄及びその化合物	0.3mg/L以下					0.03 未満							
35	●			銅及びその化合物	1.0mg/L以下					0.1 未満							
36	●			ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下					3.0							
37	●			マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下					0.005 未満							
38	●	●	●	塩化物イオン	200mg/L以下	2.3	2.3	2.3	2.2	2.2	2.2	2.2	2.6	2.2	2.3	2.5	2.3
39	●			カルシウム，マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下					25.7							
40	●			蒸発残留物	500mg/L以下					48							
41	●			陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下					0.02 未満							
42	●	●		ジェオスミン	0.00001mg/L以下		0.000001 未満			0.000001 未満			0.000001 未満			0.000001 未満	
43	●	●		2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		0.000001 未満			0.000001 未満			0.000001 未満			0.000001 未満	
44	●	●		非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満	
45	●			フェノール類	0.005mg/L以下					0.0005 未満							
46	●	●	●	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.6	0.5	0.6	0.5	0.4	0.3 未満	0.3	0.3	0.3 未満	0.3 未満	0.3	0.5
47	●	●	●	pH値	5.8以上8.6以下	7.30	7.48	7.30	7.30	7.32	7.30	7.30	7.38	7.40	7.40	7.51	7.50
48	●	●	●	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	●	●	●	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	●	●	●	色度	5度以下	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
51	●	●	●	濁度	2度以下	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満