

別表（第2条関係）

安全性のチェックリスト

1 コンクリートブロック塀

点検項目	点検内容	判定
① 高さ	塀の高さは、2.2m以下か。	
② 厚さ	塀の高さ2m超の場合は、厚さ15cm以上か。	
	塀の高さ2m以下の場合は、厚さ10cm以上か。	
③ 控え壁	塀の高さが1.2m超の場合は、塀の長さ3.4m以下ごとに、塀の高さの1/5以上突出した控え壁があるか。	
④ 基礎	コンクリートの基礎があるか。	
	塀の高さが1.2m超の場合は、基礎の根入れ深さ30cm以上か。	
⑤ 健全性	塀の傾き、ひび割れはないか。	
⑥ 鉄筋の有無	塀の中に直径9mm以上の鉄筋が、縦横とも80cm間隔以下で配筋されており、縦筋は壁頂部および基礎の横筋に、横筋は縦筋にそれぞれかぎ掛けされているか。	

2 組積造（石造、レンガ造等）の塀

点検項目	点検内容	判定
① 高さ	塀の高さは、1.2m以下か。	
② 厚さ	壁頂までの距離の1/10以上あるか。	
③ 控え壁	壁の長さ4m以下ごとに、塀の厚さの1.5倍以上突出した控え壁があるか。	
④ 基礎	コンクリートの基礎があるか。	
⑤ 健全性	塀の傾き、ひび割れはないか。	

3 上記以外で危険と判断される根拠がある場合は、次に記述し説明してください。

（例：人の力でぐらつく、透かしブロックを連続使用しており、縦筋が入っていない等）

※適合しない項目について「判定」欄に×印を記入してください。