

令和6年度 かつらぎ町公共施設EV充電器設置事業公募型プロポーザル実施要領に係る質問について下記のとおり回答します。

質問箇所	質問事項	回答
様式第1号 8 その他 (2) 役場本庁舎には令和6年に設置された普通充電器が1基(3口)あります。 当該機器を更新する場合のかつらぎ町の負担について教えてください。	今年設置ということですが、更新される予定はいつごろでしょうか？	当該機器については家庭用コンセントを使用するものとなっており、現状では更新する予定はございません。