

取水場 管工事

数 量 計 算 書

数量計算書

No. 10

種 別	形状寸法	単位	変 更 前		変 更 後	
			算 式	数 量	算 式	数 量
【 材 料 】						
小型取水スクリーン装置	SUS304 (最大25m3/日)	組	=			
取水装置取付板	SUS304 t=5mm	箇所	=			
配管防護カバーA	SUS304	箇所	= 1.00	1.0		
配管防護カバーB	SUS304	箇所	= 1.00	1.0		
配管防護カバーC	SUS304	箇所	= 1.00	1.0		
配管防護カバーD	SUS304	箇所	= 1.00	1.0		
角落し+角落し用金具(溝形)	FFU0.225*0.530 80*40*5mm	組	=			
小型沈砂槽(100m3/日最大)	配管材含む SUS304	組	=			
配管架台	SUS304 L-50*50*4.0	箇所	= 4.00	4.0		

数量計算書

No. 11

種 別	形状寸法	単位	変 更 前		変 更 後	
			算 式	数 量	算 式	数 量
【 材料 】						
ストラブカップリングG	SUS304 30A	個		2.0		
片ニップル	SUS304 30A×150L	個		2.0		
エルボ	SUS304 30A	個		2.0		
ニップル	SUS304 30A	個		4.0		
ゲートバルブ	SUS304 10k 30A	個		2.0		
異径チーズ	SUS304 50A×30A	個		2.0		
両ニップル	SUS304 50A×400L	個		1.0		
エルボ	SUS304 50A	個		2.0		
ニップル	SUS304 50A	個		6.0		
ゲートバルブ	SUS304 10k 50A	個		3.0		
ねじ込みフランジ	SUS304 50A	個		1.0		
WED-13.6 高密度ポリエチレン管	W50	m		8.1		
端末継手A WF50	EF方式 SUS304 BNWP	組		2.0		
支持金具K	SS400+ZN	組		7.0		
保温材	材工共 φ50用	m		8.1		
防食テープ	材工共 耐候性 t=50mm	m	(管外径+テープ厚)*円周率=管一周に必要なテープ長 (0.063+0.020)×π= 0.26 (m/周)			
			幅50mmより、×20で1m分 ×保温材延長 0.260×20 × 8.1 = 42.10			42.10

数量計算書

No. 12

[illegible]