

## 【追加分】妙寺配水池更新工事 質疑に対する回答書

かつらぎ町役場 企画公室（担当：溝端）・上下水道課（担当：芝崎）

質疑番号	項目	質 疑	回 答
1	質疑番号 4	入札時における内訳書の内容は別途添付資料-1の様式でよろしいでしょうか。	・問題ありません。 別添様式を添付しますので参考にして下さい。
2	質疑番号 16 17	回答に「地中既存配水池の底盤コンクリート部先行削孔は既設1号配水池底盤削孔に計上しています」とありますが、それが第65号明細書の【コンクリート削孔(コアボーリングマシン)削孔径128～160mm 深200～400 18孔】に該当すれば施工する基礎杭がφ406、先端羽根がφ800となっております。又、屋外階段の基礎杭施工にも残置する既設1号配水池底盤が支障とならないでしょうか。	・削孔数量に異算がありましたので、協議の上決定します。 ・屋外階段の基礎杭施工にも底盤の削孔が必要となります。